


PŮDORYS 4.NP

M 1:50

PP DN40, VČETNĚ PODPŮRNÉHO ŽLABKU  
(KORÝTKO) PRO POTRUBÍ – VEDENO VE SPADU  
VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ OPATŘIT ELEKTROOPEM

1.2  
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S CELOROČNÍM PROVOZEM  
SPLITOVÁ – VESTAVBA RACK  
CHLADICÍ VÝKON – 0,9–5,1 kW



Legenda místností :

Číslo	Účel místnosti	Plocha ( m2 )
401	Schodiště + chodba	35,29 m2
403	Knihovna	70,58 m2
406	Chodba	15,46 m2
407	Lékařský pokoj	19,62 m2
409	Soc. zázemí	5,15 m2

- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO SVODU PRO NÁPOJENÍ KONDENZÁTU STANOVIT PŘI MONTÁŽI

Investor : KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ A.S., MASARYKOVA NEMOCNICE, O.Z., ÚSTÍ NAD LABEM		Prof. č. dok. : HK 01	
Název zakázky : PSYCHIATRIE – NOVÉ ROZVODY SLABOPROUDÝCH ELEKTROINSTALACÍ		Vypracoval :	ING.V.HROTEK
		Kreslil :	ING.V.HROTEK
		Místo stavby :	ÚSTÍ NAD LABEM
		OBSAH  PŮDORYS 4.NP  D.1.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ	
Č. VÝKRESU VH–3/966/RO		Stupeň projektu :	DPS
		Datum :	03/2021
		Č. zakázky :	2021–17
Měřítko : 1:50		Kopie :	