



Název veřejné zakázky: **Vybudování centrálního záložního zdroje UPS 40kVA, včetně vybudování nových zálohových okruhů pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2524/2021**

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

### **Dotaz č. 1**

Tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace a prosíme o upřesnění (specifikaci) položky:

"Drátěný systém kabelových tras v rozvodně č. 253 – 2.patro (vybudování kabelové trasy mezi rozvaděči RP, RUPS a RP5, UPS a externími akumulátory, trasa k podružným rozvaděčům RP1, RP2, RP3 a RP4 na hlavní chodbu) m".

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Jedná se o trasy mezi UPS, externím stojanem s akumulátory, pojistkovým odpínačem, podružným rozvaděčem stávajících DA zásuvek uvnitř rozvodny č.253, plus trasa z rozvodny na centrální chodbu.

### **Dotaz č. 2**

Při závěrečné kontrole naším revizním oddělením byly zjištěny některé nejasnosti v zadání. Jako odborná firma upozorňujeme zadavatele, že zpracovaná dokumentace je technicky správně, ale nezohledňuje následující:

- Pokud se provádí nová instalace v objektu, který je zrealizován dle norem platných v době kolaudace, v současné době již neplatných norem, je nutné postupovat dle aktuálně platných norem. Zvláště pak se jedná o navržené kabelové rozvody, které musí odpovídat vyhl. 23/2008 ve znění vyhl. č. 268/2011 (s ohledem na zdravotnické zařízení – nemocnice)
- Podle PD nelze posoudit, které z připojených technologií jsou součástí zdravotnické technologie a do jaké patří skupiny ( 0, 1, 2) s ohledem na působení na lidský organismus.
- Cenová nabídka bude zpracována dle zadání, tj. na navržené kabely CYKY, není ale možné ji uvést do trvalého provozu v souladu s normou.

**Odpověď na dotaz č. 2**

Nová UPS na pracovišti nezalohuje žádné zařízení spadající do PBZ (požárně bezpečnostní zařízení) a zároveň vyhláška č.268/2011 se nevztahuje na toto pracoviště. Prostory jsou určeny pro laboratorní účely (laboratoře). Součástí pracoviště je odběrové centrum. Tyto pracoviště se zařazují do skupiny 0. Na tuto projektovou dokumentaci byl proveden posudek revizních techniků ze dne 9. 3. 2020, který potvrzuje soulad projektu s technickými normami a vyhláškami platné pro ČR v době vypracování projektové dokumentace.

V Ústí nad Labem dne:

09-06-2021

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627.....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel