



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
EV. Č. VE VVZ:	Z2021-018522
ZADAVATEL:	Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „*Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.*“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018522 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

„Dotazy k SO D2_01 Komunikace a chodníky

Dotaz 1 : VV položky 69 a 70 požadují ocenit osazení a dodávku polovegetačních tvárnic betonových 370/140/300 mm. To je v rozporu s Technickou zprávou a výkresem Vzorové příčné řezy zpevněných ploch, kde jsou uvedeny rozměry tvárnic 600/400/250 mm. Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor a upravit jednotlivé části ZD tak, aby byly v souladu ?

Dotaz 2 : Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr obsahuje chybný vzájemný přepočít měrných jednotek položek 72 obsyp a 73 štěrkopísek. Může Zadavatel vysvětlit způsob výpočtu těchto položek a případně je opravit ?

Dotaz 3 : Dodavatel se domnívá, že výkaz výměr obsahuje chybný vzájemný přepočít měrných jednotek položek 120 osazení žlabu a 121 žlabovka. Může Zadavatel vysvětlit způsob výpočtu těchto položek a případně je opravit ?

Dotaz 4 : popis položky 104 mikroštěrbínový žlab uvádí velikost 220/260 mm. Výkres Vzorové příčné řezy a Technická zpráva uvádí velikost 200/200 m. Může Zadavatel vysvětlit tento rozpor a upravit jednotlivé části ZD tak, aby byly v souladu?“

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K výše uvedeným dotazům Zadavatel uvádí následující:

- Ad 1) Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace a provedl opravu ve slepém rozpočtu.
V části D2_01-R6 byl změněný popis položky č. 69 a 70. Byl uveden chybný rozměr ve slepém rozpočtu, ale správný rozměr v projektové dokumentaci.
- Ad 2) Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace a provedl opravu ve slepém rozpočtu.
V části D2_01-R6, položka č. 73 – bylo změněno množství. Ve výkazu výměr došlo vlivem administrativního pochybení k opomenutí při násobení množství objemovou hmotností materiálu.
- Ad 3) Zadavatel provedl kontrolu projektové dokumentace a provedl opravu ve slepém rozpočtu.
V části D2_01-R6, položka č. 121 - byla změna měrná jednotka. Nesoulad byl způsoben stejnou měrnou jednotkou pro dodávku i montáž. Správně má být dodávka v „kus“.
- Ad 4) Zadávací dokumentace je v této části zpracovaná správně, a proto Zadavatel k její změně nepřistoupil.
Pro tuto položku je použita položka z ceníku ÚRS, kde je součástí položky i obetonování, čistící kusy, vpusťový kus a záslepka. Rozměry vychází z rozměrové řady možných výrobců. Jiná položka ÚRS není zpracovaná. Rozměr mikroštěrbínového žlabu uvedený v PD 200/200 mm je minimální možný který splňuje požadavky projektové dokumentace, lze dodat i žlaby s drobnou rozměrovou odchylkou – dle výrobních řad jednotlivých výrobců.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 39-17-P Slepý rozpočet – Revize 3) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 39-17-P Slepý rozpočet – Revize 5 (9.6.2021)“.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel ponechává v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **23. června 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 15. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci