



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

EV. Č. VE VVZ: Z2021-018523

ZADAVATEL: Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018523 (dále jen „veřejná zakázka“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

„Dotaz č.1

Předmětem zakázky obj. D1_01 Pavilon Emergency je **dodávka a montáž RTG průhledového okna a dveří:**

	D	767.j	rentgenové		
666	K	76715-R151	Ozn. E151 - Vnitřní hliníkové plné rentgenové dveře, dvoukřídl. el.posuvné, 700+700/2100 mm, PB tl.2,0 mm, D+M	kus	1,000
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické rentgenové), výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP a techn.zpr.		
	VV		.		
	VV		- včetně příslušenství		
	VV		1		1,000
667	K	76715-R152	Ozn. E152 - Vnitřní hliníkové rentgenové okno fix, rámový systém, 1500x1100 mm, sklo olovnaté (ekvivalent PB 2,0 MM), D+M	kus	1,000
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické rentgenové), výkresy půdorysu 1.PP-3.NP a techn.zpr.		
	VV		.		
	VV		- včetně příslušenství		
	VV		1		1,000

V příloze D1_01_1-17 Tabulky PSV jsme nenalezli specifikaci uvedených výrobků, ani v popise položky uvedenou tabulku Zámečnické výrobky rentgenové.

Žádáme zadavatele o upřesnění, ve které části zadávací projektové dokumentace jsou tyto pozice výrobků uvedeny, případně o doplnění jejich bližší specifikace."

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K DOTAZU DODAVATELE

K výše uvedeným dotazům dodavatele 1 Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Výrobky ozn. E151 a E152 patří do tabulek PSV, samostatná řada hliníkové-RTG.

Podrobné specifikace výrobků Zadavatel uveřejňuje spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace veřejné zakázky (viz dokument s názvem „D1_01_1-17 AL_int_RTG-R3“).

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **18. července 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 25. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci