



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

EV. Č. VE VVZ: Z2021-018523

ZADAVATEL: Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018523 (dále jen „veřejná zakázka“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

„Vážený zadavateli,

žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 je v odpovědi č. 5 ohledně dotazu na generální klíč odpověď pro systém v nemocnici Děčín. Žádáme o informaci o systému generálního klíče v nemocnici Chomutov.

2) Ve výkazu výměr A 02-18-BP Slepý rozpočet – Dotazy 2020_08_04.xlsx jsou v listu D1_04 položky 19 a 20

19	K	997006_R1	Roztřídění, recyklace a doprava sutě a její uložení na skládce do vzdalenosti 10 km	t	12 234,612
20	K	997006_R2	Prodej recyklovaného materiálu	t	11 622,881

VV 12234,612*0,95 11
622,881

Odvoz recyklovaného materiálu na skládku je 12 234,612 t, prodej 11 622,81 t, rozdíl 611,731 t bouraného materiálu (předpokládáme materiál nevhodný k recyklaci) není nikde vykázán. Položka č. 20 uvádí Prodej recyklovaného materiálu, mělo by se jednat spíše o skládkovné recyklovaného materiálu. Žádáme zadavatele o prověření a opravu zadaného výkazu výměr.

3) Ve výkazu výměr A 02-18-BP Slepý rozpočet – Dotazy 2020_08_04.xlsx jsou v listu D1_05 položky 9, 11 a 12

9	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	12,000
---	---	-----------	---	---	--------

O jaké přístřešky ramp se jedná? Položka totožná s položkou č. 16 listu D1_04. Žádáme zadavatele o prověření možné duplicity.

11	K	997006_R1	Roztřídění, recyklace a doprava sutě a její uložení na skládce do vzdalenosti 10 km	t	4 953,520
12	K	997006_R2	Prodej recyklovaného materiálu	t	4 705,844
VV			4953,52*0,95		4 705,844

Odvoz recyklovaného materiálu na skládku je 4 953,52 t, prodej 4 705,844 t, rozdíl 247,676 t bouraného materiálu (předpokládáme materiál nevhodný k recyklaci) není nikde vykázán. Položka č. 12 uvádí Prodej recyklovaného materiálu, mělo by se jednat spíše o skládkovné recyklovaného materiálu. Žádáme zadavatele o prověření a opravu zadaného výkazu výměr.

4) Dle zadávací dokumentace je nutné provedení samostatné akce rekonstrukce stavební části budovy trafostanice TS1, která je v havarijním stavu tak, aby termín dokončení předcházel zprovoznění nového pavilonu D1.01. Nutno investorem řešit samostatnou akci (projekt + realizace). V jakém stadiu se nachází tento projekt a kdy může účastník předpokládat dokončení stavební části TS1?"

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K DOTAZU DODAVATELE

K výše uvedeným dotazům dodavatele Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že v nemocnici Chomutov v současné době není (stejně jako v nemocnici Děčín) zaveden systém generálního a hlavního klíče. Zadavatel z tohoto důvodu tedy netrvá na rozšíření stávajícího systému. Pro účely ocenění jsou v PD definovány počty vložek a klíčů dle typů dveřních křídel (truhlářské, hliníkové, ocelové atd.).

Ad 2) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provedl kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Zadavatel předně konstatuje, že při demolici vzniká po recyklaci surovina, kterou je možné dále zhodnotit. Jedná se přitom o přímý příjem vybraného dodavatele z majetku Zadavatele. Proto má být pol. č. 20 minusová. Předpokládá se, že 5 % materiálu není možné znovu využít. Skládkovné je zahrnuto v pol. č. 19. Ve slepém rozpočtu D1_04-D04 došlo ke změně množství pol. č. 20.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (28. 6. 2021)“.

Ad 3) Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 3 dodavatele provedl kontrolu a opravu slepého rozpočtu. Ve slepém rozpočtu D1_05-D04 došlo ke změně množství pol. č. 9.

Zadavatel dále k dotazu č. 3 dodavatele uvádí, že při demolici vzniká po recyklaci surovina, kterou je možné dále zhodnotit. Jedná se o přímý příjem vybraného dodavatele z majetku Zadavatele. Proto má být pol. č. 12 minusová. Předpokládá se, že 5 % materiálu není možné znovu využít. Skládkovné je zahrnuto v pol. č. 11. Ve slepém rozpočtu D1_04-D04 ke změně množství pol. č. 12.

V návaznosti na výše uvedené Zadavatel změnil přílohu č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr (dokument s názvem A 02-18-P Slepý rozpočet) závazného vzoru smlouvy o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Dodavatelé pro přípravu svých nabídek použijí příložený soubor „A 02-18-P Slepý rozpočet (28. 6. 2021)“.

Ad 4) Zadavatel uvádí, že konkrétní datum předpokládaného dokončení stavební části trafostanice TS1 v současnosti nelze stanovit.

Zadavatel nicméně konstatuje, že pokud by došlo k prodlení se zprovozněním nového pavilonu D1.01 z důvodů na straně Zadavatele (tedy pokud trafostanice TS1 nebude dokončena před termínem zprovoznění nového pavilonu D1.01), předpokládá Zadavatel aplikaci odst. 16.5 a 16.6 závazného vzoru smlouvy o dílo.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **18. července 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 28. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci