



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.

EV. Č. VE VVZ: Z2021-018523

ZADAVATEL: Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018523 (dále jen „veřejná zakázka“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

Vážený zadavateli,

žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) V tabulce PSV rentgenové prvky jsou uvedeny pol. E151 a E152 s hliníkovým rámem. Dle dodavatele RTG prvků se tyto výplně standartně vyrábí s ocelovým rámem s olověnou vložkou, který zajišťuje stínění proti RTG záření. Žádáme zadavatele o prověření zadání.
- 2) Ve výkazu výměr A 02-18-P Slepý rozpočet v záložce OVN-F1 Ostatní a vedlejší náklady je uvedena položka č. 2 Detekce plochy. Může zadavatel blíže specifikovat, co má být náplní této položky?

2	K	VRN1004-R	Detekce plochy	soubor	1,000
	VV		"- Detekce stávajících venkovních ploch, kde je		
	VV		"předpoklad stavební činnosti, cca 19100 m2		
	VV		1		1,000

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K DOTAZU DODAVATELE

K výše uvedeným dotazům dodavatele Zadavatel uvádí následující:

Ad 1) Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele provádí opravu popisu výrobků PSV ozn. E151 a E152.

Popis výrobku ozn. E151 zní správně: „*El. ovládané posuvné dveře budou provedeny jako plné, s ocelovou nosnou konstrukcí, s ochranou proti RTG záření s vloženou olověnou vložkou tl. 2 mm, s povrchem z ocelového lakovaného plechu v barvě RAL dle PD interiéru. Součástí dodávky bude i obložení ostění a nadpraží dveřního otvoru z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě RAL (průchozí zárubeň) s vloženou olověnou vložkou tl. 2 mm.*“

Popis výrobku ozn. E152 zní správně: „*Fixní okno bude provedeno s ocelovým rámem a olovnatým sklem.*“

Ad 2) K druhému dotazu dodavatele Zadavatel uvádí, že se jedná o detekci a vytýčení všech stávajících podzemních sítí technické infrastruktury v zájmovém území areálu nemocnice. V době projektové přípravy nebyl k dispozici kompletní podklad se zakreslenými inženýrskými sítěmi. Sítě byly do projektové dokumentace jejím zpracovatelem překresleny z dostupných podkladů předaných Zadavatelem, je proto třeba zájmové území před zahájením prací zdetekovat.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. do **18. července 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 9. července 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci