


Legenda místností :

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Úprava povrchů stěn	Stropy
101	Úklidová komora	2,60 m2	Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO	Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm	Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss
102	WC Ž	9,50 m2	Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO	Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm	Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss
103	Umyvadla Ž	33,65 m2	Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO	Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm	Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss
104	Sprchy Ž	9,30 m2	Keramická dlažba 19,7x19,7 Taurus Color TWO	Keramický obklad Taurus Color TWO v.2400mm	Kazetový podhled sv.2400mm AMF Thermaclean Weiss
105	Šatna Ž	13,40 m2	Homogení PVC Polyflor trend	Štuková omítka Omyvatel.nátěr v.1800mm	Kazetový podhled sv.2700mm AMF Thermaclean Weiss
106	Chodba	94,50 m2	Homogení PVC Polyflor trend	Štuková omítka Omyvatel.nátěr v.1800mm	Kazetový podhled sv.2600mm AMF Thermaclean Weiss



Legenda PO

- EPS PÚ vybavený zařízením EPS
- Akustické zařízení pro vyhlášení poplachu
- Vnitřní hadicový systém, stávající
- PHP práškový s hasicí schopností 13A
- PHP sněhový s hasicí schopností 55B

PN 7

Stávající evakuační
výťah

Vypracoval	Brandejský Jiří	<div>POPRO - Jiří Brandejský požární a stavební projekty Zulčavova 1335/75 400 03 Ústí nad Labem IČO 181 722 10</div>	
Investor	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A		
	Ústí nad Labem		
Centrální šatny, Pavilon D2 Masarykova nemocnice, Ústí n.L. Sociální péče 3316/12A Ústí nad Labem, 401 13			
1. N.P. požárně bezpečnostní řešení		Formátů	2xA4
		Datum	XII/ 2013
		Stupeň	Změna užívání
		Měřítko	Číslo výkresu
		1 : 100	PO - 1