



Legenda místností :				
Číslo	Užití místnosti	Plocha m2	Průjizda	Upravená povrchová sádk
101	Krycí vstup	9,50 m2		Stropní
102	Sálka	33,85 m2	Průhled	Stropní
103	Čekárna I	3,45 m2	Průhled	Stropní
104	WC pacientů	13,40 m2	Průhled	Stropní
105	Sálka SZM	1,80 m2	Průhled	Stropní
106	Účelová komora	5,50 m2	Průhled	Stropní
107	Hyg. zóna pro pacienty	18,20 m2	Průhled	Stropní
108	Čekárna II	20,40 m2	Průhled	Stropní
109	Sálka	38,45 m2	Průhled	Stropní
110	Čekárna III	38,45 m2	Průhled	Stropní
111	Čekárna IV	38,45 m2	Průhled	Stropní
112	Čekárna V	38,45 m2	Průhled	Stropní
113	Čekárna VI	38,45 m2	Průhled	Stropní
114	Čekárna VII	38,45 m2	Průhled	Stropní
115	Čekárna VIII	38,45 m2	Průhled	Stropní
116	Čekárna IX	38,45 m2	Průhled	Stropní
117	Čekárna X	38,45 m2	Průhled	Stropní

LEGENDA

- 1.1

DVĚRNÍ KLONA
OD FY. ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o.
DOR.L A3-E-1
PRŮTOK 1430-3330m3/h
PŘÍKON 1030W
NAPĚTÍ 220V
PŘÍKON EL. OHŘÍVAČE 9000W
NAPĚTÍ 400V
AKUSTICKÝ TLAK 3m 45-61 dB(A)
OVLADÁNÍ - OD ČIDLA DVEŘÍ
- 2.1

NÁSTĚNNÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
OD FY. ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o.
DECOR 200 CRZ
PRŮTOK 80m3/h
TLAK 25 Pa
PŘÍKON 20W
NAPĚTÍ 220V
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 45,5 dB(A)
OVLADÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 3.1

TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
OD FY. ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o.
MIXVENT TD 350 / 125 SILENT ND
PRŮTOK 80m3/h
TLAK 110 Pa
PŘÍKON 30W
NAPĚTÍ 220V
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 20 dB(A)
OVLADÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 4.1

TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ
OD FY. ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o.
MIXVENT TD 500 / 160 SILENT ND
PRŮTOK 280m3/h
TLAK 180 Pa
PŘÍKON 50W
NAPĚTÍ 220V
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 22 dB(A)
OVLADÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 5.1

MALÁ PŘÍVODNÍ JEDNOTKA
OD FY. ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY s.r.o.
RME 250 / 125 R
PRŮTOK 100m3/h
TLAK 250 Pa
PŘÍKON VENTILÁTOR 80W
PŘÍKON EL. OHŘÍVAČ 1200W
NAPĚTÍ 220V
AKUSTICKÝ TLAK 1,5m 39,4 dB(A)
OVLADÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI			
				TYLOVA 73172, 405 02 DEČIN 2			
				TEL. : 723 373 167			
				E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz			
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a. s.			DATUM	MĚŘÍTKO	STUPĚŇ	PÁŘE
	SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12a, Ústí n/L			12. 2013	1 : 100	DSP	
AKCE	Dětská chirurgie- ambulanci část, Pavilon D2, Masarykova nemocnice, Ústí n. L.			ZAK. ČÍSLO	FORMAT		
				P1283-12	4A4		
PROFESE	D 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU		P1283 002 - 13	
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP						