

Posouzení změny stavby



ČSN 73 0834 čl. 3.2

PÚ

N 1.2

Původní využití						Nové využití					
ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob	ozn.	místnost	Si	pni	ani	osob
101	archiv	113,52	120	0,7	3	101	úklidová komora	2,6	5	0,8	
102	strojovna VZT (část)	55,25	15	0,9	3	102	WC ženy	9,5	5	0,7	
		0	0	0		103	umyvadla	33,65	5	0,7	
		0	0	0		104	sprchy	9,3	5	0,7	
		0	0	0		105	šatna ženy (hlavní směna)	113,52	15	0,7	61
celkem		168,77			6	celkem		168,57			61

Výpočty dle čl. 3.2

Původní využití			Nové využití		
pn	85,63		pn	11,73	
an	0,71		an	0,70	
c	1,00		c	1,00	
pn*an*c	60,92		pn*an*c	8,22	
ps	2,00		ps	7,00	
a	0,72		a	0,78	
konstrukční systém: nehořlavý			c3	1,00	
h	14,4	m	Počet PHP /nr/	1,71	
			ks	1,00	
			nHJ	10,29	vyhl. MV č.23/2008 Sb.
			Dochází ke změně věcně příslušné normy ČSN?		
			Zvyšuje se součin pn*an*c o více než 15 kg.m-2 ?		
			ne		
			ne		

Původní využití			Nové využití		
unik osob	po rovině do CHUC		unik osob	po rovině do CHUC	
počet unikajících osob v posuzovaném prostoru	6		počet unikajících osob z měněné části	61	
			K - započít. počet unik osob v dotč. prost. dle ČSN 73 0802	1,5	
			dochází k překročení kapacity únik. cesty v posuz. prost?	123	
stáv. počet unikajících osob v posuz. prostoru zvýšený o 20%	7,2		dochází v měněné části ke zvýšení o více jak 20% -čl. 3.2.b.	ano	
počet osob na společné UC (CHUC - A)	233		počet osob na společné UC (CHUC-A)	270	
			K - započít. počet osob na spol. UC dle ČSN 73 0802	300	
			dochází k překročení kapacity společné UC?	ne	
stáv. počet osob na společné UC zvýšený o 20% čl. 3.2.b + pozn.	279,6		dochází na společ. UC ke zvýšení o více jak 20%?	ano	
počet unikajících osob s omezenou schop. pohybu E2;3	0		počet osob E2;3 v měněné části pouze nahodile	0	
z měněné části pouze nahodile			dochází ke zvýšení na kterékoliv UC o více jak 12 osob?	ne	
Za podmínek uvedených ve zprávě PBR			dochází k vytvoření místností > 100m?	ne	

Změna staveb skupiny:

I

Příloha č.

1