

Poskytnutí dodatečných informací č. 9

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s.

evidenční číslo v ISVZUS
511698

Dotaz č. 1 (přesné znění dotazu)

Ze zadání pro Centrální Call centrum a IVR na str. 7 Přílohy 2 – technická specifikace telefonie není zřejmé, zda operátoři call centra mají mít k dispozici také software aplikaci na PC nebo budou fungovat pouze jako telefonní operátoři, prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepreferuje žádné z řešení.

Dotaz č. 2 (přesné znění dotazu)

V tabulce Kapacita multimediálního systému na str. 7 Přílohy 2 – technická specifikace telefonie jsou uvedeny SIP licence pro veřejnou konektivitu včetně SBC. Pro lokalitu Ústí nad Labem – A je to 60 licencí a pro lokalitu Ústí nad Labem – B je to 30 licencí. Kolik SIP licencí je počítáno pro SBS a kolik pro veřejnou konektivitu? Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Požadovaná licence je určena pro připojení do veřejné sítě. Na tuto kapacitu musí být dimenzován SBC.

Dotaz č. 3 (přesné znění dotazu)

Na str. 7 Přílohy 2 – technická specifikace telefonie je uvedeno „Výpadkem mohou být dotčeny pouze některé centralizované služby (hlasová pošta....)“. Nikde dále v technické specifikaci není hlasová pošta zmíněna. Chápe uchazeč správně, že hlasová pošta není součástí dodávky komunikačního systému?

Odpověď na dotaz č. 3

Ano.

Dotaz č. 4 (přesné znění dotazu)

Na str. 6 Přílohy 2 – technická specifikace telefonie je zmíněno „volání do sítí jiných poskytovatelů služeb včetně mobilních sítí“. Uchazeč nikde v zadávací dokumentaci nenašel, zda zadavatel požaduje GSM brány případně nějaké připojení (porty) pro stávající GSM brány, které zadavatel již vlastní. Prosíme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 4

Není nutné pro zpracování nabídky.

Dotaz č. 5 (přesné znění dotazu)

V rámci projektu zadavatel požaduje dodání 100 ks IP telefonů v provedení Typ č.1 a 100 ks IP telefonů v provedení Typ č.2. Chápe uchazeč správně, že zadavatel nepožaduje v rámci tohoto projektu dodání napájecích adaptérů k těmto IP telefonům?

Odpověď na dotaz č. 5

Ano.


Dotaz č. 6 (přesné znění dotazu)

Na str. 21 Přílohy 2 – technická specifikace telefonie jsou uvedeny požadavky na napájecí systém. Z tohoto zadání je zřejmé, že se jedná pouze o napájení hlasových bran. Dotaz uchazeče: Jak bude zajištěno zálohování napájení pro virtualizační platformu v jednotlivých lokalitách. Chápe uchazeč správně, že zálohování napájení pro virtualizační servery není součástí tohoto projektu?

Odpověď na dotaz č. 6

NE. Napájecí zdroj napájí veškerou dodávanou infrastrukturu.

V Ústí nad Labem, 10.6.2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

