

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

STŘECHA

Σ

Z54b

NÁSTAVBA NA STŘEŠE PRO ZAJIŠTĚNÍ IZOLOVANÉHO PROSTUPU
PROFESÍ Z INTERIÉRU NA STÁVAJÍCÍ PLOCHOU STŘECHU

- ROZMĚR PROSTUPU STŘECHOU 920x620 MM (PŘESNÝ ROZMĚR DLE PD JEDNOTL. PROFESÍ)
- VNĚJŠÍ ROZMĚR NÁSTAVBY 1300x1000 MM, VÝÚSTĚNÍ ROZVODŮ VE VÝŠCE CCA 500 MM OD STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ KCE VE SPÁDU MIN. 2%
- Z PLECHOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ TL. 100 MM A OCEL. NOSNÉ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ JÄCKEL 50x50x3 MM
- TVAR NÁSTAVBY "L" Z DŮVODU ZAMEZENÍ ZATĚKÁNÍ
- VČETNĚ ZAPĚNĚNÍ OTVORU PO PROVEDENÍ ROZVODŮ
- VIZ SCHÉMA
- KONSTRUKCE BUDE OSAZENA PŘES ROZNAŠECÍ OBVODOVÝ PLECH TL. 8 MM NA ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI. KOTVENO SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY
- HORNÍ STRANA (STŘECHA) NÁSTAVBY BUDE PŘEIZOLOVÁNA HYDROIZOLAČNÍ FOLIÍ, PO OBVODĚ UKONČENO OKAPNICÍ
- VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍHO UTĚSNĚNÍ OTVORU MEZI ROZVODY A KONSTRUKCÍ PUR PĚNOU
- VČETNĚ KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ A UTĚSNĚNÍ NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA PANEL OPLÁŠTĚNÍ

MATERIÁL:

- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY

SENDVIČOVÝ PANEL:

- DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

POZNÁMKA

- SKUTEČNÁ VÝŠKA NAD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM BUDE UZPŮSOBENA DLE KONKRÉTNÍHO OSAZENÍ NA STŘEŠE A POŽADAVKU PROFESE KTERÁ JÍM POVEDE
- DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

