

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	STŘECHA	Σ
(Z58)	<p>PODPŮRNÁ KONSTRUKCE PRO KONDENZ. JEDNOTKU CHLAZ.</p> <p>– UMÍSTĚNÍ NA FASÁDU</p> <p>– UNIVERZÁLNÍ UPEVNŮVACÍ SOUPRAVA PRO UMÍSTĚNÍ JEDNOTEK NA FASÁDĚ</p> <p>– SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE SE SKLÁDÁ ZE DVOU KONZOL A VODOROVNÉ STĚNOVÉ LIŠTY UMOŽŇUJÍCÍ PŘIZPŮSOBENÍ SE ŠÍŘCE ZAŘÍZENÍ</p> <p>– NA PODPŮRNOU KONSTRUKCI BUDE UMÍSTĚNA JEDNOTKA O ROZMĚRU DLE PD CHLAZENÍ</p> <p>– ULOŽENÍ JEDNOTKY VE VÝŠCE MIN. 500 MM NAD STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ</p> <p>– MAX. HMOTNOST JEDNOHO SPOTŘEBIČE 150 KG</p> <p>– VČETNĚ ZVUKOVÉ IZOLACE – VIBRAČNÍ IZOLÁTORY Z VULKANIZOVANÉHO KAUČUKU</p> <p><u>POZNÁMKA</u></p> <p>– PŘED PROVÁDĚNÍM JE NUTNÉ UPRAVIT NÁVRH NA SKUTEČNĚ DODANÉ ZAŘÍZENÍ</p> <p>– PŘED VÝROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ</p> <p>SCHEMATICKÝ VZHLED PRVKU OSAZENÍ NA STĚNU:</p>	2	2
			