

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
F401	CHODBA	23,80
F403	CHODBA	34,20
F404	CHODBA	8,00
F405	SCHODIŠTĚ	43,40
F426	CHODBA	31,50
F427	SKLAD	10,40
F428	SCHODIŠTĚ	44,60
F439	CHODBA	18,00
F439	SKLAD	8,60
F440	LÉKAŘSKÝ POKOJ	14,00
F441	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17,40
F442	PROSTOR ZÁZEMÍ PERS.	12,00
F443	DENNÍ MÍSTN. ZAM.	11,00
F444	PRACOVNA	20,40
F444a	WC	1,60
F444b	SPRCHA	1,60
F445	CHODBA	26,60
F446	LÉKAŘSKÝ POKOJ	20,00
F447	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17,00
F447a	HYGIENICKÁ BUŇKA	2,20
F448	LÉKAŘSKÝ POKOJ	17,00
F448a	HYGIENICKÁ BUŇKA	2,20
F449	PŮDNÍ PROSTOR	75,00
F450	SCHODIŠTĚ	35,60
F451	CHODBA	8,00
F453	SPISOVNA	21,30
F453a	SPISOVNA	10,50
F453b	SPISOVNA	17,00
401	FILTR	10,80
403	STROJOVNA VZT	31,20
453	ZRUŠENO	
404	CHODBA	118,00
405	PORODNÍ BOX 1	33,60
405a	HYGIENICKÁ BUŇKA	5,60
406	PORODNÍ BOX 2	26,80
406a	HYGIENICKÁ BUŇKA	6,60
407	PRACOVNA SESTŘ.	25,60
408	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	12,00
409	EL. ROZVODNA SLNOP.	5,00
410	PORODNÍ BOX 3	29,60

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]
410a	HYGIENICKÁ BUŇKA	6,20
411	SKLAD	4,70
412	PŘEDSÍŇ	4,60
412a	WC	1,20
412b	WC	1,20
412c	POHOTOVOSTNÍ SPRCHA	1,7
413	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,60
414	PŘÍPRAVNA	11,60
415	OPRAVNA NOVOROZ.	10,50
416	PORODNÍ OPERAČNÍ SÁL	32,70
417	UMÝVÁRNA	6,40
418	DEKONTAMINACE	6,00
419	SAUNA	7,00
419a	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,60
420	VYŠETŘOVNA UZV	25,40
421	ČEKÁRNA	10,40
421a	WC TP	4,00
421b	SAUNA	8,50
422	FILTR	14,20
423	ÚSI1 MIST./NEČ. PRAD.	10,50
424	FILTR	16,70
425	SKLAD	7,70
426	1. DOBA PORODNÍ	30,50
426a	HYG. BUŇKA	4,90
427	CHODBA	15,40
428	STROJOVNA VZT	48,00
428a	EL. ROZVODNA SLBP.	2,80
428a	EL. ROZVODNA SLBP.	2,80
430	STROJOVNA VZT	170,40
V01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,00
V02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	8,30
V03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,20
V04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,90

POZN.:

PŘÍSLUŠNÁ KONCEPČNÍ ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
VŠECHNY ODBOČKY, REVIZNÍCH A MĚŘÍCÍCH VYBAVIT NÁŘEČOVÝMI PEČETMI.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY „DOD DODÁVACÍ STAVBY – MUTNÁ VÝŠTOVÁNÍ KOORDINACE.
REALIZUJÍCÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
ROZPTÝ VZT POTRUBÍ DOZELUJÍCÍM VZDUCHOVODŮ NA JEDNOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMŮNŮ".
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
PRVKY VZT PROVEDENY V PŘÍSLUŠNÉ TEPELNÉ IZOLACI DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU.
PŘ. VE VZDUCHOVODU SMĚR POD STROPEM FOUKÁ NA VNĚJŠÍ STĚNU UMÍSTĚNÍ JINAK.
NENÍ-LI NA VÝKRESE UMÍSTĚNÍ JINAK, BUDOU VŠECHNY MAŘÍCÍNÉ PRVKY JEDNOTNÝ ZAVŘENÝ VNĚJŠÍ HRANOU
100mm POD STROPEM A 50MM SEVŘENĚNÍ MEZI PVD PODHLEDEM.
VZDUCHOVODY BUDOU PROVEDENY VČETNĚ TĚSNĚNÍ TŘ.TĚSNOSTI DLE ZÁKLAD. NÁVRH ZA „STŘEDNÍ TŘ.
TĚSNOSTI". VZDUCHOVODY BUDOU PROVEDENY VČETNĚ TĚSNĚNÍ TŘ.TĚSNOSTI DLE ZÁKLAD. NÁVRH ZA „STŘEDNÍ TŘ.
TĚSNOSTI". TAKTOVÉ VZT POTRUBÍ BUDE DOLOŽENÉ TŘ.TĚSNOSTÍ C A VE VNĚ DOLOŽENÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACI S AXISTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVÁNÉ POTRUBÍ,
KTERÉ BY Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ VYDOVOVALO.
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PŘÍMĚRU NA MÍSTĚ/MÍCI POTRUBÍ
PŘED ZAVŘENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
OHEŇNÉ HRÁDZE BUDOU PO CELÉ VNĚJŠÍ DÉLCE VYTAŽENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY ÚSADĚNÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKLY SE K=C POHLEDLOU.
ROZVODY ZÁLOHOVÁ PROVÁDĚJÍCÍ HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU SOITŘENÝMY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

LEGENDA IZOLACE:

- TEPELNÁ (40mm)
- HLUKOVÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (30min)
- POŽÁRNÍ IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM (30min)

± 0,0 = 247,360

D1.01 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES JE JEHO DÉLKU JEDU MAŽTKOVÝ PODKLAD A NESMÍ BÝT POUŽIT ODLIŠ
DLE Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDCHOZÍHO SOUHLASU I DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL ČÁSTI TECHNIKA BUDOV s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: / ING. PETR ANDRYS	VYPRACOVAL: /	KONTROLOVAL: / ING. JIŘÍ ELL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PENTA PROJEKT s.r.o., Milířova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HONÍKOVA, CSc.	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem		
NÁZEV AKCE: MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ – PORODNICE, ŠESTINEDĚLÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.		
VÝKRES: PŮDORYS 4.NP		

Technika budov, s.r.o.
Křenová 42
602 00 BRNO
tel.: +420 547 213 411, fax: +420 547 213 412

Penta
PENTA PROJEKT spol. s r.o.
Milířova 12, 586 01 Jihlava
tel.: +420 567 310 411, fax: +420 567 310 412

FORMÁT	24x A4
DATUM	7 / 2021
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAK.	A 16-20-P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.01.4c-05