

LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ELEMENTŮ

- TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- PŘÍVODNÍ MŘÍŽKA
- SÁNÍ VZDUCHU
- VÝTLAK VZDUCHU
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
- REGULAČNÍ/UZAVÍRACÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
- ČTYŘHRANNÁ ODVODNÍ VÝUSTKA
- ČTYŘHRANNÁ PŘÍVODNÍ VÝUSTKA
- ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU V m3/h
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU V m3/h
- PŘÍVOD VZDUCHU X m3/h
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- VNITŘNÍ MOTÝLKOVÁ CHLADIČ JEDNOTKA
- VNITŘNÍ KAZETOVÁ CHLADIČ JEDNOTKA
- PŘÍVODNÍ VÍŘIVÁ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ VÍŘIVÁ ANEMOSTAT
- PŘÍVODNÍ ČISTÍ MÍSTNOSC – HEPA FILTR
- ODVODNÍ ČISTÍ MÍSTNOSC – HEPA FILTR
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- KRUHOVÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- PARNÍ VYVÁŽEČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
F.301	CHODBA	75,50
F.302	SCHODIŠTĚ	40,40
F.303	CHODBA ODD. ARO	122,10
F.304	POKOJ	17,50
F.305	POKOJ	20,80
F.306	POKOJ	20,90
F.307	POKOJ	19,00
F.308	POKOJ	19,00
F.309	POOPERAČNÍ POKOJ	53,90
F.310	AMBULANCE	24,60
F.311	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	7,40
F.312	SPRCHA PACIENTKY	3,60
F.313	WC PACIENTKY	1,50
F.314	WC PERSONÁL	1,50
F.315	SPRCHY PACIENTKY	6,50
F.316	WC PERSONÁL	3,20
F.317	SPRCHA A WC PAC.	10,00
F.318	KUCHYŇKA	17,00
F.319	PRACOVNA	28,20
F.320	SESTERNA	19,00
F.321	CHODBA	9,31
F.322	VYŠETŘOVNA	22,90
F.323	SCHODIŠTĚ	47,10
F.323a	CHODBA	21,00
F.324	ROZVODNA	2,70
F.325	SKLAD	10,90
F.342	SCHODIŠTĚ	35,50
301	FILTR	15,60
302	ČIST. MÍST./NEČ. PRÁD.	15,00
302a	SKLAD	7,00
303	VYŠETŘOVNA	10,70
303a	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,50
304	CHODBA	140,10
304a	KUCH. KOUT KLIENTKY	3,60
304b	CHODBA	24,50
305	WC PŘEDSÍŇ	1,50
305a	WC	1,40
306	ÚKLID	4,10
307	SKLAD	8,80
308	2L. POKOJ	20,90
308a	HYGIENICKÁ BUŇKA TP.	6,10
309	2L. POKOJ	21,00
309a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,10
310	2L. POKOJ	21,40
310a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,20
311	1L. POKOJ	19,90
311a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,20
312	2L. POKOJ	21,70
312a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,10
313	2L. POKOJ (ZVÝŠ. PÉČE)	22,20
313a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,20
314	1L. POKOJ	19,30
314a	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,90
315	2L. POKOJ (ZVÝŠ. PÉČE)	21,40
315a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,00
316	1L. POKOJ RODINNÝ	22,70
316a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,30
317	1L. POKOJ	21,00
317a	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,40
318	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,40
319	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	11,50
320	PRACOVNA SESTRY	13,40
321	VYŠETŘOVACÍ BOX	11,10
322	MÍSTNOST PRO KOJÍCÍ	7,90
323	FILTR	6,80
324	ÚKLID	2,40
325	CHODBA	18,10
326	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	10,00
327	SPRCHA/WC PŘEDSÍŇ	3,80
327a	WC	1,10
328	ČIST. MÍST./NEČ. PRÁD.	6,10
329	PRACOVNA SESTRY	25,50
330	NOVOROZENCI 1	22,80
331	NOVOROZENCI 2	28,50
V01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,00
V02	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,50
V03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6,20
V04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	9,90

STÁVAJÍCÍ MÍSTNOSTI SE STAVEB

POZN.:

PŘÍPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.
VŠECHNY OBBOKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY.
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPTIMÁLNÍ KOORDINACE.
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY,
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ
ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.
H. H. VZDUCHOVODU SOMM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.
NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NASTŘELNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU
100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDEM.
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVÁNY TL.50mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ
TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU A CELOPLOŠNĚ V PROSTORU STROJOVEN VZT.
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACÍ tl. 40 mm BUDE IZOLOVÁNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ,
KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VYŽADOVÁNO.
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ KLAPKA DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ
PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYMĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI
TAK, ABY NEBRÁNILY OSAZENÍ SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K=CE PODHLEDŮ.
ROZVODY CHLADIVA PROCHÁZEJÍCÍ HRANICÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DOTĚSNĚNY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

LEGENDA IZOLACÍ:

- TEPELNÁ (40mm)
- HLUKOVÁ (60mm)
- PROTIPOŽÁRNÍ (30min)
- POŽÁRNÍ IZOLACE S OPLECHOVÁNÍM (30min)

± 0.0 = 247,360

ČÍSLO PARE

D1.01 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4c VZDUCHOTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	TECHNIKA BUDOV s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno	
VEDOUCÍ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
ING. PETR ANDRYS	ING. ONDŘEJ JUNEK	ING. JIŘÍ ELL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	

Technika budov, s.r.o.
Křenová 42
602 00 BRNO

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 401-4, fax: +420 567 312 415

INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem

NÁZEV AKCE:	MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ – PORODNICE, ŠESTINEDĚLÍ KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. – NEMOCNICE TEPLICE o.z.
VÝKRES	PŮDORYS 3.NP

FORMÁT	12x A4
DATUM	3 / 2021
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 16-20-P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.01.4c-04