

VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. PETR GEIST	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ STĚNY PBŘ	LIST 16
MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE o.z.		A 02-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	3.NP	4.NP	Σ
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">E56</div> <div style="margin-top: 10px;">1/2</div>	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/HLINÍKOVÉ STĚNY : 2100 x 2300 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST: min. EIS200 30 DP3+C3 (DVEŘE), EI 60 DP1 (BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK)</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM, STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ S EL. POHONEM, BOČNÍHO SVĚTLÍKU, S ROZŠÍŘENÝM HORNÍM PROFILEM Š.150 MM PRO OSAZENÍ EL. POHONU. NAPOJENY NA EPS, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KARTOVÉHO SYSTÉMU, ZVONKOVÉHO TABLA, EL. TLAČÍTKA.</p> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ - O MIN. ČISTÉM PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1300 x 2150 MM - BOČNÍ SVĚTLÍK - PEVNĚ ZASKLENÝ - DVEŘE S EL. POHONEM, S OBOUSTRANNÝMI RADARY <ul style="list-style-type: none"> - PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL.SYSTÉMU MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ S NÁSLEDNÝM UZAVŘENÍM SAMOZAVÍRAČEM - DLE PBŘ - VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU) - VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMŮ - DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY - VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO SENZORU - VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ - KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, ADAPTIBILNÍ ŠÍŘE OTEVŘENÍ, ČÁSTEČNÉ RYCHLÉ OTEVŘENÍ (NURSE FUNCTION), FUNKCE PUSH & CLOSE, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL) <p><u>KOVÁNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - OBOUSTRANNÉ ZÁPUSTNÉ MUŠLE <p><u>ZASKLENÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SKLO ČIRÉ - NEROZBITNÉ SKLO - OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PD PBŘ (VIZ SCHÉMA) - VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) - DLE VYHL.Č.398/2009 Sb. <p><u>POPIS PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE V BĚŽNÉM PROVOZU OTEVÍRÁNY ZE STRANY OD SCHODIŠTĚ POMOCÍ KARTY A ZVONKOVÉHO TABLA, ZE STRANY ODDĚLENÍ POMOCÍ EL. TLAČÍTKA - PŘI PŘÍVEDENÍ SIGNÁLU EPS BUDOU DVEŘE OVLÁDANÉ RADARY OBOUSTRANNĚ (NADŘÁZENÁ FUNKCE) 	1	-	1