

VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ALEŠ PRUDKÝ	VYPRACOVAL ING. PETR GEIST	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ STĚNY PBŘ	LIST 26
MODERNIZACE GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ NEMOCNICE TEPLICE o.z.		A 02-18-P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	3.NP	4.NP	Σ
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">E61</div> <div style="margin-top: 10px;">1/2</div>	<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU/HLINÍKOVÉ STĚNY : 1700 x 2250 MM POŽÁRNÍ ODOLNOST: min. EIS200 30 DP3+C3 (DVEŘE), EI 30 DP1 (BOČNÍ SVĚTLÍK)</p> <p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, RÁMOVÝ SYSTÉM, SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH OTOČNÝCH DVEŘÍ, DVEŘE S ELEKTROMECHANICKÝM ZÁMKEM, OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ KARTY.</p> <p><u>DVEŘE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, BEZ PRAHU - KOUŘOTĚSNÉ - O ČISTÉM PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 900 x 2100 MM <p><u>MADLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 VODOROVNÉ MADLO NA DVEŘNÍ KŘÍDLO, PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, PRO DVEŘE ŠÍŘKY 900 MM, UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE 850 MM NAD ČISTOU PODLAHOU, UMÍSTĚNÉ NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU PANTY, MATERIÁL MAT NEREZ – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb. <p><u>KOVÁNÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - KLIKA (M.Č.424) / KLIKA DEAKTIVOVANÁ/EPS AKTIVOVANÁ (M.Č.427) - ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK VLOŽKOVÝ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 4 V SYSTÉMU SGHK - VAČKOVÝ DVEŘNÍ ZAVÍRAČ S KLUZNOU VODÍCÍ LIŠTOU - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY <p><u>ZASKLENÍ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SKLO ČIRÉ - NEROZBITNÉ SKLO – OCHRANA PŘED ÚRAZY DLE EN 12600, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 2B2 - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE PD PBŘ (VIZ SCHÉMA) - VE VÝŠCE 900 MM A 1500 MM BUDOU STĚNY OZNAČENY VÝRAZNOU PÁSKOU IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO Š. 50 MM (ČTVERCE 50 x 50 MM 150 MM OD SEBE) – DLE VYHL.Č.398/2009 Sb. <p><u>POPIS PROVOZU</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - V BĚŽNÉM PROVOZU ZE STRANY CHODBY M.Č.427 KLIKA DEAKTIVOVANÁ, PO PŘÍVEDENÍ SIGNÁLU Z OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ (ČTEČKY KARET) KLIKA AKTIVOVÁNA - V PŘÍPADĚ PŘÍVEDENÍ SIGNÁLU EPS KLIKA AKTIVOVÁNA ZE STRANY CHODBY M.Č.427 PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚNIKU OSOB 	-	1	1