

Název veřejné zakázky: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2819/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1

Ve stávajícím objektu je navržen systém SGHK, který lze rozšiřovat pouze se stávajícím výrobcem tohoto systému (FAB, CISA atd.) Prosíme o informaci, zda dodržet stávající systém - v tomto případě prosíme o sdělení konkrétního dodavatele a nebo o informaci, zda tento systém má být dodán nezávisle na stávajícím (tzn. dodavatel si sám rozhodne výrobce dle svých zkušeností).

Dodavatel dále upozorňuje Zadavatele na možnost použití úspornější varianty bezpečností třídy RC, a to RC 3, která je dle našich zkušeností postačující pro požadované zabezpečení.

Dále žádáme o specifikaci požadovaného klíče - zda zubové či důlkové (viz. příloha).

Odpověď na dotaz č. 1

System SGHK provést jako rozšíření stávajícího systému fungujícího ve zbylé části objektu, bezpečnostní třída RC3 je vyhovující. Specifikace požadovaného klíče dle stávajícího systému.

Dodavatel stávajícího systému SGHK – dotaz na uživatele.

Dotaz č. 2

Ve standardech ICT KZ je uvedeno:

„9.2 Optická kabeláž - veškeré optické kabeláže se provádí s využitím single mode optických kabelů. Minimální počet optických vláken je 24 vláken pro propojení mezi serverovny v rámci budovy“

A zároveň je ve VV uvedeno:

46	M	skd002	Kabel optický k zafouknutí, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH, d3,8mm, 700N	m	150,000	0,00
----	---	--------	---	---	---------	------

Dotaz: Kolika vláknový SM kabel má být použit a pokud se jedná o 2 x 12vl., tak lze použít 1 x 24 vláken SM kabel?

Odpověď na dotaz č. 2

V době vypracování projektu byl ve standardech ICT KZ požadován optický kabel min. 12 vláken SM.

Dotaz č. 3



Ve standardech ICT KZ je uvedeno:

„Ukončení optické kabeláže v optických vanách s koncovkami LC / PC, případně E2000/APC.“

A zároveň je ve VV uvedeno:

42	M	DR-HSELS169SC	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený, 24xSC 9/125, pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	3,000
----	---	---------------	---	----	-------

Dotaz: Která specifikace má přednost? Žádáme o jednoznačné určení specifikace.

Odpověď na dotaz č. 3

V době vypracování projektu nebylo ve standardech ICT KZ zakončení optiky specifikováno (podklad standardy KZ 04/2020).

Přednost má specifikace dle aktuálních standardů ICT KZ.

Dotaz č. 4

V TZ u systému EPS – je níže uvedená textace:

Podmíněnou investicí je vybudování rozvodny PBZ v 1PP objektu, kde budou umístěny nové ústředny EPS a NZS. Ústředny v modulovém uspořádání musí mít dostatečnou kapacitu pro napojení případných dalších rekonstruovaných objektů.

Vzhledem k tomu, že na trhu dostupnými ústřednami EPS, již nelze zajistit kompatibilitu se stávajícími systémy EPS Nemocnice Teplice o.z., bude rovněž nutné doplnit zobrazovací a ovládací tablo do místnosti trvalé obsluhy.

Výše zmíněné části systémů EPS a NZS musí být řešeny samostatnou dokumentací, a to koncepčně pro potřeby celého objektu „F“, s možností napojení dalších objektů do funkčního celku.

Dotaz: Kdy bude zrealizována podmíněná investice a kdy bude k dispozici dokumentace skutečného provedení a bude zcela určitě zrealizován systém LITES, typ MHY?

Odpověď na dotaz č. 4

V nemocnici Teplice jsou používány systémy Lites. Vzhledem k předpokládanému budoucímu sloučení do jedné grafické nadstavby a možnému postupnému přepojování stávajících systémů do jedné modulární ústředny, předpokládám nasazení ústředny Lites MHU-117.

Informace o realizování podmíněných investic – dotaz na investora/uživatele.

Dotaz č. 5

Dotaz: Systém STA má být napojen na stávající systém, žádáme o informaci o dodavateli (výrobci) stávajícího systému.


Odpověď na dotaz č. 5

Alcad řada 905ZG



V Ústí nad Labem dne:

- 8 -04- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel