



Název veřejné zakázky: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce**

Druh zadávacího řízení: Podlimitní řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2819/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1

EPS - Jelikož projekt neřeší ústřednu EPS, není jasná součinnost se stávajícím provozovatelem EPS, při připojení linek. Předpokládáme, že má provozovatel EPS uzavřenu smlouvu se servisní organizací EPS na provádění kontrol, revizí a údržby systému. Instalující společnost nových prvků EPS nesmí tedy do tohoto systému zasahovat, jelikož by došlo k zásahu třetí osoby.

Je tedy nutné sdělit, zda-li bude pouze provedena instalace nových prvků a připojení a sw. do stávající ústředny bude řešit investor přímo se stávající servisní organizací EPS, nebo bude požadovat kompletní připojení včetně úpravy sw. EPS? Ve druhém případě žádáme zadavatele o sdělení kontaktu na dodavatele stávajícího systému EPS.

Odpověď na dotaz č. 1

Vysvětlení – PD je v pořádku, ocenit pouze položky uvedené ve slepém rozpočtu.

Funkční systém EPS bude až po dokončení samostatné podmíněné investice.

Podmíněnou investicí je vybudování rozvodny PBZ v 1PP objektu, kde budou umístěny nové ústředny EPS a NZS – sloužící pro celý objekt F.

Dotaz č. 2

NZS - Nouzový zvukový systém vykazuje rozdíly mezi výkazem výměr a přiloženou výkresovou dokumentací. Z technické zprávy není patrné, co je stávající, a co se bude řešit jako součást předmětného díla. Rozdíly jsou následující:

- Položka 26 – DCS15 hlasová jednotka, je ve výkazu pouze jedna, ve výkresu jsou dvě:
MIC1 sesterna m.č.407 – taženo FTP 6A
MIC2 obj.L – taženo optikou (specifikace dvě vlákna SM)
- Chybí ústředna NZS, není v technické zprávě specifikována je zakreslena na výkresu schéma NZS ale není specifikována ve výkazu výměr
- Položka 37 – Media konvertor je bez bližší specifikace, nelze přesně specifikovat cenu
V nabídce dodavatelů lze nalézt řadu media konvertorů v cenové hladině od několika stovek korun po desetitisíce. Chybí přesná technická specifikace od IT oddělení, s jakými parametry je třeba počítat při výběru typu.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění PD a chybějících položek do VV.

**Odpověď na dotaz č. 2**

Vysvětlení – PD je v pořádku, ocenit pouze položky uvedené ve slepém rozpočtu.

Funkční systém EPS bude až po dokončení samostatné podmíněné investice.

Podmíněnou investicí je vybudování rozvodny PBZ v IPP objektu, kde budou umístěny nové ústředny EPS a NZS – sloužící pro celý objekt F.

Dotaz č. 3

Není započítáno v rozpočtu slaboproudu: doprava, odvoz sutí po vysekání drážek, zpětné začištění drážek. Žádáme zadavatele o doplnění do VV.

Odpověď na dotaz č. 3

Vysvětlení – Samostatně za SLP není řešeno, veškeré drážky a práce s nimi spojené jsou ve stavební části. Doprava je součástí jednotlivých položek – dle rozboru položek ÚRS.

V Ústí nad Labem dne:

10-04-2022



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel