

Závady na hasicích přístrojích po revizi nemocnice Litoměřice 2022

Pořadové číslo	Podlaží	Umístění HP	Druh	Výrobce	Typové označení	Druh závady	Datum zjištění	Odstranění závady	Nové výrobní číslo	Poznámka
7	1.PP	Budova B, rozvodna	Sněhový	Albeco	SC02 Real	Periodická zkouška	14.02.2022			
8	1.PP	Budova B, VZT	Sněhový	Neuruppin	K55	Periodická zkouška	14.02.2022			
14	2.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
15	2.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
18	2.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
27	4.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
32	5.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
34	5.NP	Budova B, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	14.02.2022			
11	2.NP	Budova A, zasedací místnost	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	15.02.2022			
15	2.NP	Budova A, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	15.02.2022			
16	2.NP	Budova A, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	15.02.2022			
17	2.NP	Budova A, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	15.02.2022			
24	1.PP	Budova A, kompresorovna	Sněhový	Albeco	SC02	Hadice, výstřik.tryska, Periodická zkouška	15.02.2022			
2	5.NP	Budova E, strojovna výtahu	Sněhový	ETS	CO2 5	Periodická zkouška	16.02.2022			
5	4.NP	Budova E, rehabilitace chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
6	4.NP	Budova E, rehabilitace chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
11	3.NP	Budova E, LDN chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
12	3.NP	Budova E, LDN chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
14	3.NP	Budova E, LDN chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
15	3.NP	Budova E, Neurologie chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
17	3.NP	Budova E, Neurologie chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
18	3.NP	Budova E, Neurologie chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
21	2.NP	Budova E, chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
24	2.NP	Budova E, chodba gynekologie	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
26	1.NP	Budova E, chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
27	1.NP	Budova E, chodba	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
32	1.NP	Budova E, chodba	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	16.02.2022			
33	1.NP	Budova E, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	16.02.2022			
44	1.PP	Budova E, prádelna	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
45	1.PP	Budova E, prádelna	Práškový	Albeco	6PI	Periodická zkouška	16.02.2022			
1	1.NP	Budova C, chodba	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	21.02.2022			
2	1.NP	Budova C, chodba	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	21.02.2022			
7	1.PP	Budova C, VZT	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	21.02.2022			
8	1.PP	Budova C, rozvodna	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	21.02.2022			
11	1.PP	Budova C, chodba	Práškový	Bavaria	6G-2	Periodická zkouška	21.02.2022			
5	1.PP	Budova D, 300.	Sněhový	Albeco	SC02	Hadice, výstřik.tryska	21.02.2022			
6	1.PP	Budova D, sklad kantýna	Sněhový	Kordeta	S6	Periodická zkouška	21.02.2022			
6	1.PP	Budova F-interna, VZT A	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	24.02.2022			
7	1.PP	Budova F-interna, výměník ÚT A	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	24.02.2022			
9	1.PP	Budova F-interna, interna řídící úsek	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
10	1.PP	Budova F-interna, interna řídící úsek	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
11	1.PP	Budova F-interna, interna řídící úsek	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
12	1.PP	Budova F-interna, interna řídící úsek	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
14	1.PP	Budova F-interna, rozvodna	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	24.02.2022			
23	1.NP	Budova F-interna, stanice B	Sněhový	Kordeta	S 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
24	1.NP	Budova F-interna, stanice B	Sněhový	Kordeta	S1,5	Stáří čtyřiceti let	24.02.2022			
31	1.NP	Budova F-interna, Kar.vas.jednotka	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
32	1.NP	Budova F-interna, Kar.vas.jednotka	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
37	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
40	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Kordeta	S1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
41	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
43	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Albeco	SC02	Hadice, výstřik.tryska	24.02.2022			
45	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
46	2.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
50	3.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
51	3.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška, povrchová úprava nádoby	24.02.2022			
52	3.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
53	3.NP	Budova F-interna, chodba	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	24.02.2022			
63	4.NP	Budova F-interna, chodba	Práškový	Červinka	P6Ce	Periodická zkouška	24.02.2022			
67	5.NP	Budova F-interna, strojovna výtahu	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	24.02.2022			
2	1.PP	Budova G, VZT B	Sněhový	Hastex & Haspr	S6kt	Periodická zkouška	22.02.2022			
3	1.PP	Budova G, rozvodna	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	22.02.2022			
4	1.PP	Budova G, OP slaboproud	Sněhový	Hastex & Haspr	S6kt	Periodická zkouška	22.02.2022			
5	1.PP	Budova G, ARO	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	22.02.2022			
6	1.PP	Budova G, ARO	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	22.02.2022			
7	1.PP	Budova G, ARO	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	22.02.2022			
25	2.NP	Budova G, chodba	Práškový	Bavaria	6G-2	Stáří dvaceti let	22.02.2022			
46	4.NP	Budova G, URL ambulance	Práškový	Gaz tech	GP6	Špatný tlak	22.02.2022			
1	1.PP	Budova H, VZT A	Sněhový	ETS	CO2 5L	Periodická zkouška	23.02.2022			
3	1.PP	Budova H, rozvodna	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	23.02.2022			
5	1.PP	Budova H, centrální sterilizace	Práškový	Albeco	6P Real	Periodická zkouška	23.02.2022			
14	1.NP	Budova H, RTG	Práškový	Bavaria	6G2	Periodická zkouška	23.02.2022			
18	2.NP	Budova H, Laboratoř	Sněhový	Apolda	CO2 1,5	Periodická zkouška	23.02.2022			
20	2.NP	Budova H, Laboratoř	Sněhový	Kordeta	S1,5	Stáří čtyřiceti let	23.02.2022			
25	2.NP	Budova H, Laboratoř	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	23.02.2022			
1	1.NP	Objekt ubytovna, strojovna výtahu	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	28.02.2022			
1	1.NP	Objekt kuchyně, kuchyně	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška, hadice, výstřik.tryska	28.02.2022			
4	2.NP	Objekt kuchyně, kuchyně	Sněhový	ETS	CO2 5	Periodická zkouška	28.02.2022			
5	2.NP	Objekt kuchyně, sklad potravin	Sněhový	Albeco	SC02	Periodická zkouška	28.02.2022			
8	2.NP	Objekt kuchyně, chladič box	Sněhový	Albeco	SC02	Hadice, výstřik.tryska	28.02.2022			

20	1.NP	Objekt kuchyně, kyslík	Sněhový	Albeco	SC02			Hadice, výstřik,tryska	28.02.2022			
21	1.NP	Objekt kuchyně, sklad nebezpečného odpadu	Sněhový	Albeco	SC02			Periodická zkouška	28.02.2022			
26	1.NP	Objekt kuchyně, RSP	Sněhový	Albeco	SC02			Periodická zkouška	28.02.2022			

Při druhu závady PROŠLÁ TLAKOVÁ ZKOUŠKA je nutné nechat odbornou firmou přezkoušet a natlakovat () po té opět usadit na své místo zpět a do tabulky napsat (HOTOVO tl.zk. do xxxx)

Při druhu závady KONEC ŽIVOTNOSTI, nebo NENALEZEN je nutné zadat IP na MTZ a koupit nový příslušný HP. Po umístění nového HP zpět na místo, napište do dstranění závad UMÍSTĚNO a napište NOVÉ VÝROBNÍ ČÍSLO HP

Na odstranění závad je 30dní od doručení závad e-mailem

Vyplněnou tabulku pošlete zpět