



Název veřejné zakázky: **Obnova přístrojového vybavení na oddělení CS II včetně stavebních úprav**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2963/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Na prohlídce místa plnění bylo řečeno, že kontejner na suť při bouracích pracích bude moci být umístěn ve vnitřním traktu hned u dveří do centrální sterilizace II tak, aby byla vzdálenost co nejmenší. Prosíme o potvrzení.

Odpověď č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že kontejner bude moci být umístěn ve vnitřním traktu hned u dveří ke vstupu oddělení centrální sterilizace II a to tak, aby transportní cesta a vzdálenost byla co nejkratší.

Dotaz č. 2:

Na prohlídce místa plnění bylo řečeno, že stávající elektro rozvaděč u vstupu do centrální sterilizace II je kapacitně dostačující, nebude se tedy muset posilovat a nové budou pouze elektro kabely od tohoto rozvaděče do jednotlivých míst v centrální sterilizaci II. Prosíme o potvrzení.

Odpověď č. 2:

Zadavatel potvrzuje, že stávající rozvaděč u vstupu na oddělení centrální sterilizace II je kapacitně dostačující a nebude se muset posilovat, a tedy nové elektro kabely budou dotaženy od tohoto rozvaděče do jednotlivých míst oddělení centrální sterilizace II.

- 1) Z TS 3 jdou do hlavní rozvodny pavilonu „D“ 3 potahy (3x240 + 120) – zvládne až 1000 A na fázi.
- 2) Z hlavní rozvodny pavilonu „D“ do rozvaděče RH – zelený u výtahu (operační sály) jdou dva potahy (3x240 + 120) – zvládne až 630 A na fázi.
- 3) Z rozvaděče RH do rozvaděče R-ST 01 (u vchodu na CS II) jde na 99% jeden potah (3x120) – zvládne 200 A na fázi.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k současné situaci na trhu, prodlouženým dobám dodání všech výrobců a nevyzpytatelnému stavu stavebních surovin žádáme o prodloužení termínu dokončení do 31. 10. 2022.

Odpověď č. 3:

Zadavatel si trvá na svém datu dokončení dle zadávací dokumentace a nepřipouští návrh účastníka o prodloužení termínu dokončení do 31. 10. 2022.

V Ústí nad Labem dne:

07 -07- 2022



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti