

Název veřejné zakázky: **Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3031/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

1. Je prosím možné nám sdělit požadovaný čas zálohy a při jakém výkonu?
2. Stávající UPS je zapojena 3F/1F nebo 1F/1F?
3. Je součástí stávajícího řešení externí bypass?

Odpověď na dotaz:

1. Při výkonu **10 kVA cca 3 hod.**
2. Stávající UPS je zapojena **1F/1F**.
3. Součástí stávajícího řešení **není** externí bypass.

V Ústí nad Labem dne: **15 -09- 2022**

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel