

Název veřejné zakázky: **Výměna záložního zdroje UPS pro důležité obvody 10kVA - budova D v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3031/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Na základě vyhodnocení aktuálního stavu bylo zjištěno, že novou UPS není možno dle předpisů zapojit na stávající rozvody bez podstatných úprav (přidání izolačních transformátorů, hlídače izolace, monitorovací panely v místě použití VDO, změna jištění, přívody k jednotlivým zařízením – zásuvky, stativy apod.). Provede si zadavatel potřebné změny rozvodů ve vlastní režii před připojením UPS nebo je tato změna požadována po dodavateli UPS?

Odpověď na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že se nejedná o rekonstrukci, může zadavatel provést výměnu zdroje UPS dle platné legislativy platné v době, ve které instalace byla provedena. Potřebné úpravy provede zadavatel vlastní údržbou.

Dotaz č. 2:

Je u nového řešení požadavek na externí bypass?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel nepožaduje provedení externího bypassu. Zadavatel použije vlastní údržbu.

V Ústí nad Labem dne: 27 -09- 2022

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel