



Název veřejné zakázky: **Nové energocentrum - Trafostanice TS1 vč. náhradního zdroje elektrické energie - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce  
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení  
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3039/2022**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

### Dotaz č. 1:

Žádáme o potvrzení, že údaje uvedené v Projektové dokumentaci část „D.1\_SO02\_Trafostanice\_TS1“, část „D.1.4.8\_Strojní\_cast“ dokument „D.1.4.8\_02\_TS\_a“ odstavce „2 Technická specifikace náhradních zdrojů elektrické energie“:

Průtok vzduchu pro spalování v režimu „PRIME“ 40.0 m<sup>3</sup>/min  
Průtok vzduchu pro spalování v režimu „STAND-BY“ 37.0 m<sup>3</sup>/min jsou nesprávně uvedené a správné hodnoty mají být následovně:

Průtok vzduchu pro spalování v režimu „PRIME“ 37.0 m<sup>3</sup>/min  
Průtok vzduchu pro spalování v režimu „STAND-BY“ 40.0 m<sup>3</sup>/min

### Odpověď č. 1:

Ano, potvrzujeme správné hodnoty dle dotazu účastníka. Dále potvrzujeme, že i hodnoty průtoku spalin v rámci režimu „PRIME“ a „STAND-BY“ se prohodí a to tak, že režim „PRIME“ má hodnotu 106 m<sup>3</sup>/min a režim „STAND-BY“ 114 m<sup>3</sup>/min.

### Dotaz č. 2:

Žádáme o potvrzení, že v Projektové dokumentaci část „D.1\_SO02\_Trafostanice\_TS1“ oddíl D.1.4.9\_PHM popisovaná stáčecí skříň (výkres „D.1.4.9\_103\_Rozmerovy\_nacrtek\_staceni\_a“) je jen jedna skříň pro stáčení paliva do obou motorgenerátorů a údaj o počtu dvou kusů v dokumentu s názvem „Příloha smlouvy č. 1 Výkaz výměr nové znění dne 4.10.2022“ v D.1.4.9 Naftové hospodářství (řádek 1131) je mylný.


### Odpověď č. 2:

Ano, potvrzujeme, že se skutečně jedná o jednu stáčecí skříň, ale ve výbavě dle technologického schématu naftového hospodářství (výkres s označením D.1.4.9-101-a).



V Ústí nad Labem dne: 14 -10- 2022

02

 Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
MUDr. Petr Maly, MBA  
Generální ředitel