

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

s názvem:

„Čisté prostory přípravy radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1

U veřejné zakázky P15V00000186, Čisté prostory přípravy radiofarmak v Krajské zdravotní, a.s., je v TZ MaR Chomutov uvedeno, že je požadován řídicí systém na platformě MiniPLC výrobce Domat Control System s.r.o.. Toto je nutné dodržet je možno zaměnit za jiný? Otázka samozřejmě platí i na MaR Ústí nad Labem.

Odpověď

Specifikace je striktně určena pouze definicí „volně šířitelný programovatelný systém s textovým displejem“, uvedení platformy a výrobce není určující. Ovšem je požadována taková platforma a výrobce, který bude plně kompatibilní s projektovou dokumentací.

Dotaz č. 2

Je nutná komunikace nového systému MaR se stávajícím systémem nemocnice, například na centrální pult, vizualizaci a podobně?

Odpověď

V projektové dokumentaci se nenachází zmínka o propojení se stávajícím systémem MaR nemocnice. Tudiž je počítáno s textovým displejem, jehož prostřednictvím budeme provádět uživatelské nastavení, čtení aktuálních hodnot a jednotlivých veličin, vše nezávisle na stávajícím systému MaR.

V Ústí nad Labem dne:

- 2 -09- 2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel