

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 2992/2022

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„**Dodávka 4 kusů UPS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. - pracoviště Rumburk**“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000199**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2022-034345**“

Předmět veřejné zakázky: Pořízení 4 ks záložních zdrojů – UPS pro zabezpečení zálohovaného a stabilního napájení hlavních serveroven v lokalitě Rumburk.

Cena sjednaná ve smlouvě: 276 000,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena
smlouva:

Název: Firstpower a.s.
Sídlo: Koněvova 2660/141
130 00 Praha
IČO: 28386191

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení účastníků zadávacího
řízení:

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	Firstpower a.s.	Koněvova 2660/141	28386191	...

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
		130 00 Praha		
2.	PRONIX s.r.o.	U kněžské louky 2145/28 13000 Praha	48027944	...
3.	TESLA BATTERIES a.s.	K Bílému vrchu 2960/8 19300 Praha 9	04681321	...
4.	C SYSTEM CZ a.s.	Otakara Ševčíka 840/10 63600 Brno	27675645	...
5.	J & M SYSTEM s.r.o.	Jiráskova 425 43111 Jirkov	27262065	...
6.	Rexonix s.r.o.	Pod višňovkou 1661/35 14000 Praha	04493982	...
7.	Netfox s.r.o.	Koněvova 2755/65a 13000 Praha	27574032	...

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení:

Název	Sídlo	IČO
UPS Technology, spol. s r. o.	Za školou 648/3 61700 Brno	41605373

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel požadoval v bodě technické specifikace VSTUPNÍ NAPĚTÍ: 1 fáze 180 – 300 V, kmitočet 45 – 65 Hz, účastník nabízí 200 – 240 V, 45 – 55 Hz.

UPS nebude fungovat při vstupním napětí 180 – 199 V a 241 – 300 V.

Komise zhodnotila, že účastník neprokázal splnění technické specifikace dle požadavků zadávací dokumentace v celém rozsahu.

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel postupuje v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ.

(2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení

a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil,

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:
Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Nebyla rozdělena z ucelené povahy předmětu plnění.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):
Požadavek nebyl stanoven

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:
Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 28.11.2022