

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

s názvem:

„Čisté prostory přípravy radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s.“

Dotaz č. 1:

U veřejné zakázky P15V00000186, Čisté prostory přípravy radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s., je v PD VZT a chlazení uvedena jednotka ALTEKO. Ovšem tato jednotka neexistuje, a ani ve VV není typizovaná, v hygienickém provedení!!! K tomu by měl být v hygienickém provedení a tlumič hluku. Je to tak v pořádku? Otázka samozřejmě platí jak na Chomutov, tak i na Ústí nad Labem. V hygienickém provedení je žádáno „jen“ potrubí?

Dotaz č. 2:

Dále není v PD VZT a chlazení Ústí není nikde počítáno se vzduchovou bilancí stíněného laminárního boxu tř.A. Pokud bude sát z a vyfukovat do místnosti, je otázka bezpředmětná.

Dotaz č. 3:

V PD VZT Ústí je uvedeno, že do havarijní sprchy bude vzduch přiváděn mřížkou ve dveřích personální propusti, nicméně ve specifikaci ČP jsou dveře bez mřížky (a i bez specifikace aspoň otvoru pro mřížku). Dále se domníváme, že bude dosti těžké u takto řešeného přívodu dosáhnout požadovaného přetlaku 5-8Pa. Navíc, pokud je tato místnost uvedena s požadavkem na třídu čistoty C a spadá do požadavku na validaci. Nechápeme, proč tam projektant nedal malý čistý nástavec tak, jak je v PD Chomutov.

Dotaz č. 4:

V PD VZT Ústí ani Chomutov není vůbec počítáno s napojením prokládacích boxů na vzduchotechniku s filtrací H13, je to tak v pořádku? Myslíme si, že je důležité mít prokládací boxy aktivní vzhledem k tomu, že neexistuje přípravné prostředí manipulace v třídě čistoty D.

Dotaz č. 5:

V PD VZT Ústí je uvedena skutečnost, že bude zajištěn přívod vzduchu ve třídě čistoty C do výtahové šachty. Jak bude zajištěna těsnost šachty pro dosažení požadovaného přetlaku 5-10Pa.

Dotaz č. 6:

V PD VZT Ústí i Chomutov není nikde uvedeno, jaké množství vzduchu bude zpětně směřováno a jaké množství bude nasáváno z venku.

Dotaz č. 7:

Ještě jedna připomínka k projektované jednotce. Jedná se o provedení, jež nemá jakkoli hlukově nebo tepelně ošetřené opláštění. Je to pouze plechová bedna, která se standardně používá na technologické větrání. Přitom potrubí je žádáno s izolací....

Dotaz č. 8:

U veřejné zakázky P15V00000186, Čisté prostory přípravy radiofarmak v Krajské zdravotní, a. s., je v PD ČP Ústí uvedena ve VV pod položkou D09 prokládací box, ale asi tam správně měly být jen dvířka s rámem? Celý prokládací box není ve výkrese ani zakreslen...


Odpověď:

Rozsah a odbornost žádosti o poskytnutí dodatečných informací si vyžaduje podrobné zpracování odpovědi na žádost.

Po zpracování výše uvedených odpovědí si zadavatel vyhrazuje právo prodloužit dále termín pro podání nabídek na základě případných změn v technické specifikaci zadávací dokumentace.

V Ústí nad Labem dne:

- 7 -09- 2015

06


Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

