



LEGENDA ZNAČEK:

- 2xVK15
2xDN 65
PROSTUP 200x450
VISO MK65
DN 65-iz pod stropem
DN 65-iz v instalačním kanálu
SH 180mm
DN 65-iz v instalačním kanálu
SH 180mm
DILATACE
2xPK65
2xVK15
2xDN 65
DN 65-iz v instalačním kanálu
SH 180mm
POTRUBÍ VEDENO NAD SEBOU PŘI STĚNĚ NAD PODLAHOU SH 180mm
2xP.U. DN65
PROSTUP 200x450
2xDN 15-iz
2xVK15
KLC-M 1500x500, 380W P.S.-15, TH
EL. ROZVADĚČ R.O.O.
EL. ROZVADĚČ RG1
PODLAHOVÝ KANÁL
SV CCA 3150
SV CCA 3150
CHODBA ZDVOJENÝ STŘOP
CHODBA
CHODBA
UZÁVĚR VODY
KANÁL EL+UT
VÝTAH V3
VÝTAH V4
SCHODIŠTĚ
SCHODIŠTĚ
SKLAD CHIRURGIE
SKLAD PRÁDLA
PŘEDÁVACÍ STANICE
ROZDĚLOVÁČ PÁRY
VÝDEJ MATERIÁLU
SKLAD
MYTÍ VOZÍKŮ
PŘÍJEM MATERIÁLU
MYTÍ NÁSTROJŮ
PŘÍPRAVNA A SETOVÁNÍ
ROZVODNA
ARCHIV RTG

TABULKA POTRUBÍ A ZÁVĚSŮ

d	DN	MĚD	MAX.VZDÁLENÍ ZÁVĚSŮ (M)	inch	DN	MAX.VZDÁLENÍ ZÁVĚSŮ (M)
15	12	15x1,0	cca 1,25	6/4"	40	3,00
18	15	18x1,2	cca 1,50	2"	50	3,50
22	20	22x1,0	cca 2,00	2 1/2"	65	4,25
28	25	28x1,5	cca 2,25	3"	80	4,75
35	32	35x1,5	cca 2,75	4"	100	5,00
				5"	125	5,10
				6"	150	5,80
				8"	200	7,20

LEGENDA ARMATUR

- KK UZÁVÍRACÍ KULOVÝ KOHOUT
VA VYVAZOVACÍ VENTIL
REGULAČNÍ VENTIL
PK PRŮŽNÝ KOMPENZÁTOR

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ OT-VEDENO POD STŘEPEM - PŘÍVOD
POTRUBÍ OT-VEDENO POD STŘEPEM - VRÁT
POTRUBÍ OT-VEDENO V PODLAZE/PŘI STĚNĚ - PŘÍVOD
POTRUBÍ OT-VEDENO V PODLAZE/PŘI STĚNĚ - VRÁT

LEGENDA TRUBKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES:

- KLC-M 1500x500 trubkové otopné těleso v provedení KORALUX
LINEAR CLASSIC-M se spodním středovým přípojem
typ Korlux Linear Classic-M, hloubka 30mm
výška 1500 mm
šířka 500 mm

AKTUALIZACE A1
K DATU 11/2019

± 0.0 = 195.500

D1.01 PAVILON EMERGENCY, COS, CS A JIP
D1.01.4a VYTÁPĚNÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLCÍ ČÁSTI: FourClima s.r.o., Třmbova 3070/150a, 628 00 Brno - Líšeň	VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. J. ŠVERÁK ING. I. MICHALČKOVÁ ING. J. HÁJEK	FourClima s.r.o.
GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Měřítkova 12, 586 01 Jihlava	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ALEŠ PRUDKÝ	penta
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	INVESTOR: Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem	Měřítkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
NÁZEV AKCE: NOVÝ PAVILON EMERGENCY VČETNĚ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ CENTRÁLNÍ STERILIZACE A JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN o.z.	VÝKRES: PŮDORYS 1.PP	FORMÁT: 9x A4 DATUM: 11 / 2019 STUPĚŇ: DPS ZAK. ČÍSLO: A 39-17-P MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: D1.01.4a-04