



Název veřejné zakázky: **Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **3306/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje pozáruční servis na dobu 96 měsíců po skončení záruky, celkově tedy na minimálně 10 let. Po celou dobu je požadována garance ceny.

Dotaz: Žádáme, vzhledem k délce platnosti smlouvy a nepředvídatelnosti podmínek na trhu, aby zadavatel doplnil do smlouvy možnost navýšení ceny pozáručního servisu, např. formou inflační doložky.

Doložka může být např. ve znění „V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se ceny v této smlouvě o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy.

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě obdrženého dotazu doplnil znění do čl. VI. obligatorního návrhu smlouvy. Nové znění obligatorního návrhu smlouvy je přílohou tohoto Vysvětlení a zároveň je zveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v zadávací, příloze č.2 Technická specifikace zadavatel požaduje pro předúpravu vody pískový filtr s automatickým proplachem. Dále ve stejné specifikaci zadavatel požaduje i koloidní filtr a filtr pro odstranění železa. Právě koloidní filtr, který je v dnešní době již standardem nahrazuje pískový filtr, který se používal v minulosti. Koloidní filtr je totiž jemnější a je vhodnější pro předúpravu než dříve používaný pískový filtr, který je naopak hrubší. Pískový filtr se tedy z výše uvedených důvodů do předúpravy již nedává.
Po zahrnutí koloidního filtru do portfolia předúpravy například uchazeč již pískový filtr ani nedodává a nemohl by se tak účastnit této veřejné zakázky.



Dotaz

Vypustí zadavatel Pískový filtr s automatickým proplachem jako limitní nepodkročitelný požadavek?


Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje i řešení předúpravny vody bez pískového filtru.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne:

21-04-2023

02
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti