

Název veřejné zakázky: **Opravy střech - Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na stavební práce**

Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Režim veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3362/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V přílohách jsem nenalezla současnou skladbu střech, např. výšku PUR nástřiku.

Co vše se bude odstraňovat a likvidovat?

Jakým způsobem a materiálem má být upraven následně podklad? V jakém rozsahu?

1	Demontáž stávajících vrstev až na střešní panel Srovnatelně - přitavení pojistné hydroizolace v ploše - úprava podkladu po odstranění nástřiku PUR	m2
---	---	----

Odpověď na dotaz č. 1

3x asfaltový pás, cca 40 mm PUR nástřiku, v této položce se jedná pouze o demontáž, což vysvětluje bod č. 2.

Dotaz č. 2

Jaká VZT se nachází na střeše?

Opracování bude plošné (na kostkách), nebo jen tvarovkami (nožky)?

O jaké ventilační motory se jedná – (viz dotaz VZT)?

	Opracování VZT vč. materiálu	ks
14	Opracování ventilačních motorů	ks

Odpověď na dotaz č. 2

Opracování bude plošné, ventilační motory jsou kulatého tvaru




Dotaz č. 3

Jsou v poplatku za skládku veškeré odpady, všechny likvidované vrstvy?

19	Poplatek za skládku suti - PVC střešní krytina	t
20	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t

Odpověď na dotaz č. 3

Ano.

Dotaz č. 4

Hromosvod bude pouze manipulován stávající, nebo je požadován nový?
 V případě nového – je možné napojit na stávající svody?

28	Hromosvod	m
----	-----------	---

Odpověď na dotaz č. 4

Požadován nový, včetně revize s možností napojení na stávající svody.

V Ústí nad Labem dne: 11-05-2023

02

 Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ25488627
 MUDr. Petr Malý, MBA
 generální ředitel