

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. VI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Nový pavilon péče o matku a dítě včetně hemodialyzačního střediska a nadzemního spojovacího koridoru Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce
evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2023-016361**
spisová značka zadavatele: **KZMDD0123**
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Krajská zdravotní, a.s.
IČO: 25488627
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 28360125
se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, Černá Pole, PSČ 613 00
tel.: +420 541 211 528
e-mail: zakazky@akfiala.cz
ID datové schránky: vb7kdaz
(dále jen „*zástupce zadavatele*“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon*“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

Žádáme zadavatele o prověření výkazu výměr a informací, zda je vykázána položka výztuže pro sloupy (pol. 145 „Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže“). K této položce jsme nenalezli položku s vykázanou výztuží. Pokud se tato výztuž nachází v jiné položce, prosíme o informaci, v jaké. V případě, že tato výztuž chybí, prosíme o doplnění a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď

Viz odpověď na dotaz č. 17 v rámci Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. IV. Výztuž pro sloupy je součástí výztuže stěn. Je to popsáno přímo v položce č.128.

2)

Dotaz

Žádáme zadavatele o prověření výkazu výměr a informací, zda je vykázána položka výztuže pro nosníky (pol. 187 „Nosníky ze ŽB tř. C 30/37“). K této položce jsme nenalezli položku s vykázanou výztuží. Pokud se tato výztuž nachází v jiné položce, prosíme o informaci, v jaké. V případě, že tato výztuž chybí, prosíme o doplnění a zaslání aktualizovaného výkazu výměr.

Odpověď

Viz odpověď na dotaz č. 16 v rámci Vysvětlení, změny nebo doplnění ZD č. IV. Výztuž pro nosníky je součástí výztuže stropů, pol.č.186.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A TERMÍNU OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel upozorňuje, že lhůta pro podání nabídek a termín otevírání nabídek se v souladu s § 99 odst. 2 zákona nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Zadavatel upozorňuje, že způsob podání nabídek ani způsob otevírání nabídek se nemění.

V Brně dne 16.06.2023

Krajská zdravotní, a.s.

v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel