



Název veřejné zakázky: **Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení lůžkových oddělení a ambulancí, Část 2 - Nerezový mobiliář**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3519/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Ve všeobecné specifikaci uvádí zadavatel, že požaduje veškeré korpusy budou plně svařeny. Je akceptovatelné jiné konstrukční řešení korpusů vozíků?

Přičemž ze zkušenosti výrobce již podobně vyráběných zařízení víme, že nýtované spoje například *SYSTÉMEM MULTIGRIP či šroubovanými spoji dosáhneme stejně požadované kvality a #m tedy nemají zásadní vliv na užívání produktu ve zdravotnickém zařízení. Toto konstrukční řešení považujeme za velmi pozitivní ve smyslu, že pokud dojde na korpusu vozíku k nežádoucímu poškození je následná výměna daných dílů možná.

To vše za předpokladu, že veškeré nyty a šrouby nesmí být viditelné na povrchu korpusu zařízení a #m tedy nesmí vytvářet obtížně dezinfikovatelné plochy.

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje provedení, které je vhodné pro nejnáročnější zdravotnické provozy a umožňuje snadnou čistitelnost a dezinfekci. Zadavatel nebude akceptovat žádné na povrchu viditelné šrouby a matky, které jsou obtížně dezinfikovatelné. Pokud uchazeč nabízí provedení šroubovaného korpusu, toto zadavatel bude akceptovat při zachování požadavku na provedení bez děr, záhybů či jiných prostor vytvářejících obtížně dezinfikovatelné prostory.

Dotaz č. 2:

Položka 5 – Věšák na RTG zástěry

Budete akceptovat naše standardní provedení?

NEREZ0004*

- š26 cm x h59 cm x v9,5 cm
- materiál: nerez ocel AISI304
- nosnost 1 ramínka: 7 kg; celková nosnost: 35 kg

Odpověď č. 2:

Ne, zadavatel požaduje z důvodu manipulace s těžkými RTG vestami ramínko přístupné z obou stran a pevně spojené s držákem, aby nemohlo dojít k jeho spadnutí. Zadavatel trvá na ZD.



Dotaz č. 3:

Položka č. 7 – Vozík instrumentační hydraulika

Prosíme o informaci, zda je nutné otočné plato i u takto velkého instrumentačního vozíku v rámci stability.


Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku bez možnosti otočného plata.

Z důvodu změny zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje u předmětné části veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 04-07-2023

13
 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627


prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti