



Název veřejné zakázky: **Pořízení operačního světla pro Krajskou zdravotní, a. s., sál
jednodenní gynekologie Gynekologicko-porodnické kliniky
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3504/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel uvádí:

Dle požadavku ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory, musí záložní zdroj napájení pro operační lampu zajistit napájení po dobu minimálně 3 hodin a obnovení napětí musí proběhnout do 0,5s.


Vzhledem k tomuto požadavku a nepřítomnosti přívodu 24V záložního napájení se na vás obracíme s dotazem, zda stávající přívod 230V napájení zdrojové části operační lampy splňuje výše uvedené (UPS, DO třídy 0,5 nebo vyšší). V opačném případě by prostředky k zajištění záložního napájení musely být součástí operační lampy.

Odpověď na dotaz č. 1

V současné době není stávající přívod 230 V napojen na zálohovaný okruh. Zadavatel zajistí napojení přívodu pro operační lampy na zálohovaný okruh 230 V souběžně při instalaci svítidel.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne: **10 -07- 2023**


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel
13  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627