

GRAVITAČNĚ KOALESCENČNÍ ODLUČOVAČ S USAZOVACÍM PROSTOREM


| | |
|---|---------------|
| Maximální průtok (l/s) | 50 |
| Rozměry (mm) | Ø2720, H=2160 |
| Výška vtoku / odtoku (mm) | 1650 / 1550 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 1530 |
| Objem betonu pro vybetonování mezipláště (m3) | 3,34 |

VYBETONOVÁNÍ MEZIPLÁŠTĚ:
BETON C35/45- XC2, XF3 KAMENIVO DLE ČSN EN 12620
S DOSTATEČNOU MRAZUVZDORNOSTÍ

MONTÁŽ BUDE PROVEDENA DLE
TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NIM JINAK NAKLADÁNO

| | | | | | | | |
|---|------------|--|----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1 : 25 | PROJEKTANT | ING. DRVOTA | <i>Dravota</i> | MP | ING. KARÁSEK | DATUM STUPEŇ PD | 12/2015 DSP/DPS |
| | VYPRACOVAL | ING. DRVOTA | <i>Dravota</i> | TECH.KONTR. | ING. DRVOTA | <i>Dravota</i> | POČ.FORM.A4 2 |
| PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ | | | | | | | POŘ.ČÍSLO |
|  BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost | | ZAKÁZKA : PD Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. | | | | | 5 |
| | | ČÁST : IO 02 ODVODNĚNÍ | | | | | |
| | | OBSAH : ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN | | | | | ČÍSLO ZAKÁZKY : 4397 |
| OBJEDNATEL : Krajská zdravotní, a.s. | | VO-5-06664 | | | | | |