

Název veřejné zakázky: **Zařízení proti výskytu legionelly pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3696/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Průtok vody

U všech pavilonů je průtok vody uveden jako xx m³/h za měsíc. Prosím o upřesnění jednotky průtoku.

Odpověď na dotaz č. 1

Jedná se o měsíční průtok.

Dotaz č. 2

Dezinfekční technologie

Je preferována aplikace chlordioxidu s jeho výrobou přímo na místě ze zdrojových chemikálií HCl a NaClO₂?


Odpověď na dotaz č. 2

Dezinfekční technologie – zadavatel nebude přesně specifikovat ani oznamovat preferované zařízení, zadavatel požaduje dodání zařízení, které redukuje výskyt bakterie Legionelly v souladu s vyhláškou č. 252/2004sb., danými metodami, tedy termickou, chemickou nebo UV zářením, případně jejich kombinací.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel **neprodluhuje** lhůtu pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne:

26.10.2023



MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel