

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne: 12. 09. 2023

Č. j.: KHSUL 40613/2023
Sp. značka: S-KHSUL 36317/2023
Vyřizuje: Ing. Zuzana Lišková
Telefon: 477755264
E-mail: zuzana.liskova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

Zmocnitel:

Krajská zdravotní, a.s.
MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ 25488627

V zastoupení

Ing. arch. Tomáš Adámek
Soběslavská 48
130 00 Praha 3
IČ 60057840
DS jgqeukr

Závazné stanovisko k žádosti pro stavební řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Děčín (dále jen krajská hygienická stanice), dne 07. 09. 2023 vedené pod č. j. KHSUL 40137/2023 o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení „**Sklad prádla v nemocnici Děčín, o.z.**“ předložené Ing. arch. Tomášem Adámkem, Soběslavská 48, 130 00 Praha 3, IČ 60057840 na základě plné moci ze dne 01. 08. 2023 udělené stavebníkem Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627 posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení žádosti o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení stavby: „**Sklad prádla v nemocnici Děčín, o.z.**“ dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb. (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve spojení s vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností

některých staveb, v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 361/2007 Sb.“), vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

S žádostí o stanovisko pro stavební řízení u stavby: „*Sklad prádla v nemocnici Děčín, o.z.*“ orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. **Ke kolaudaci bude předložen protokol o měření umělého osvětlení** splňující ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona požadavky stanovené v § 45 (zejména odst. 1) nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů), jímž bude prokázáno dodržení požadavků ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory) za provozních podmínek na pracovištích a na pracovních místech včetně nepřesnosti měření.

Splněním výše uvedené podmínky bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona doloženo splnění požadavků na umělé osvětlení stanovených v § 45 a v § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

2. V šatně zaměstnanců musí být zajištěno pro každého pracovníka oddělené ukládání civilního a pracovního oděvu.

Splněním výše uvedené podmínky bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 309/2006 Sb. ve spojení s § 2 odst. 2 tohoto zákona doloženo splnění požadavků na sanitární zařízení stanovených v § 54 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

- 3 **Ke kolaudaci bude doložen výkon axiálních ventilátorů** určených k odvětrání hygienického zázemí zaměstnanců (sprcha, WC s předsíní), úklidové místnosti a příručního skladu, pokud není zajištěno přirozené větrání

Splněním výše uvedené podmínky budou ve smyslu § 37 vyhlášky č. 268/2009 Sb., splněny technické požadavky na stavbu.

Odůvodnění:

Předmětem dokumentace je řešení stavebních úprav bývalého provozu patologie pro potřeby skladu nemocničního prádla. Řešené prostory se nacházejí v přízemní nepodsklepené části bývalého provozu patologie pro potřeby nemocničního skladu prádla. Objekt je situován v centrální části areálu nemocnice Děčín. Je napojen na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu pomocí areálových sítí a komunikací. Pracoviště pro čisté a použité prádlo bude prostorově oddělené, nebude docházet ke křížení provozů. Sklad prádla bude sloužit k třídění a skladování čistého a použitého/infekčního nemocničního prádla. Před oběma vstupy budou instalovány zastřešené zásobovací rampy. Uvnitř řešeného prostoru dojde k menším dispozičním úpravám. Ze zádveří zůstanou přístupné obě šatny se sociálním zařízením – jedna pro obsluhu skladu čistého prádla a druhá pro obsluhu skladu špinavého prádla. Šatny budou využívány rovněž jako denní místnosti. Přes zádveří bude probíhat příjem čistého prádla. Na zádveří bude navazovat manipulační prostor, ze kterého bude přístupná třídírna čistého prádla. Na třídírnu navazuje sklad poškozeného prádla. Z manipulačního prostoru bude přístupná chodba s navazujícím skladem. Z rampy pro odvoz špinavého prádla se bude přes zádveří vstupovat do chodby, a z ní do šatny pro obsluhu špinavého prádla. Na chodbu navazuje třídírna špinavého prádla.

K dispozici bude pro provoz čistého prádla: šatna s denní místností (1.03), hygienické zařízení personálu – WC s předsíní vybavenou umývadlem (1.05), umývárna (1.04), manipulační prostor, sklad čistého prádla (1.08), třídírna čistého prádla (1.16), sklad poškozeného prádla (1.17), zastřešená rampa se schody (1.13). Pro provoz špinavého prádla: šatna s denní místností (1.09), hygienické zařízení pro personál WC s předsíní vybavenou umývadlem (1.11), umývárna (1.10), třídírna špinavého prádla (1.15), zastřešená rampa se schody (1.14). V zádveří 1.01 bude úklidová nika s výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody.

Počet pracovníků v provozu čistého prádla: 4 osoby, počet pracovníků v provozu špinavého prádla: 4 osoby. Pracovníci provozu čistého prádla budou zajišťovat ranní provoz čistého prádla na jiná oddělení, počítat a evidovat přivezené čisté prádlo a připravovat na ranní expedici na oddělení, provádět úklid prostorů skladu. Pracovníci provozu špinavého prádla budou zajišťovat odvoz špinavého prádla z jednotlivých oddělení, zpracovávat špinavé prádlo (roztrídění, počítání, evidování) a připravovat na expedici do prádelny, provádět úklid prostorů skladu a mýt klece na prádlo.

Zásobování vodou bude zajištěno novým vnitřním rozvodem. TUV je zajištěna z centrálního zdroje. Odkanalizování do stávající kanalizace, vytápění zůstává beze změn. Vnitřní teploty místností – šatny 22°C, sociální zařízení 24°C, pracoviště 22°C. Větrání je zajištěno přirozeným způsobem pomocí otevíravých oken. U zachovávaných sociálních zařízení zůstane větrání stávajícími ventilátory s odtahem na střechní. Všechna pracoviště jsou osvětlena denním osvětlením okny a střešními světlíky a vyhoví požadavkům na sdružené osvětlení.

Předložená projektová dokumentace byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z předložených podkladů – projektové dokumentace *Stavba: „Sklad prádla v nemocnici Děčín, o.z.“* zpracoval Ing. arch. Tomáš Adámek, Soběslavská 48, 130 00 Praha 3, IČ 60057840, datum 07/2023, Nemocnice Děčín – sklad prádla, umělé, protipanické osvětlení, a koeficient denního světla, Miroslav Michálek, datum 29. 08. 2023, IČ 43031552.

Upozorňujeme, že nejpozději před zahájením provozu je nutné předložit provozní řád zdravotnického zařízení v souladu s § 15 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín.

Otisk razítka

PhDr. Hana PLACHÁ, v.r.
vedoucí protiepidemického oddělení
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
územní pracoviště Děčín

Rozdělovník:

1. Účastník řízení
2. KHS spis