

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

Dotaz č. 1

Dobrý den, žádáme Vás o poskytnutí dodatečných informací. Dotaz se týká části hromosvodu je zde navržen vodič HVI, který bohužel žádná norma neumožňuje použít a ani tento vodič nemá český certifikát. Tento vodič nedokážeme obhájit a papírově zlegalizovat. Nehledě na fakt, že výpočet rizik neodpovídá skutečnosti. Nemocnice všeobecně spadají do přísnější hladiny LPS II a spíše až LPS I. Je zde obtížná evakuace osob - což výpočet opomíjí atd. Dokumentace je zpracována ... neadekvátně k řešenému objektu! Proveďte zadavatel úpravu PD a výkazu výměr, tak aby řešení odpovídalo platným normám?

Dotaz č. 2

Dobrý den, žádáme o prodloužení zadávací lhůty, resp. posunutí termínu pro podání nabídek o počet dnů, kdy nebyla k dispozici projektová dokumentace - netextová část.

Dotaz č. 3

Dobrý den, kontrolou předloženého výkazu výměr, který je uzamčen pro úpravy jsme zjistili nesrovnalosti v části SO 101 Bleskosvod. ř.č. 4,6,8,10 a 14 je označena JC v dodávce, má být označena JC v montáži, ř.č.12 chybí montáž. U pol. na ř.č. 26 a 29 chybí montáž. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Odpověď č. 1,2,3

Zadavatel v souvislosti s předloženými dotazy, provede společně s projektantem kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Po provedení kontroly bude uveřejněna aktualizovaná verze projektové dokumentace a výkazu výměr.

Na základě dodatečných informací stanovuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 18.07.2016 v 10:00 hod. Zahájení otevírání obálek proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne **21-06-2016**

v zastoupení
MUDr. Jiří Mláček

Ing. Petr Fiala
generální ředitel