

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.“

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci, GT Výpis zařízení – technické standardy je uveden požadavek, že varná technologie musí být od jednoho výrobce. Předpokládáme, že se tento požadavek vztahuje na termickou technologii varného bloku. Mohou být konvektomaty, které nejsou součástí varného bloku od jiného výrobce?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby termická technologie varného bloku byla od jednoho výrobce. Konvektomaty mohou být od jiného výrobce, vždy ale jako celek, např. 10 ks konvektomatů – všech 10 ks od jednoho výrobce a ne každý konvektomat od jiného výrobce.

Dotaz č. 2:

V projektové dokumentaci, GT Výpis zařízení – technické standardy není uvedena požadovaná síla (tloušťka) nerezového nábytku. V technické zprávě se uvádí, že technologická část je navržena tak, aby splňovala vysoké nároky na nemocniční provoz. Předpokládáme, že by se tento požadavek měl vztahovat i na nerezový nábytek. Požaduje zadavatel za tímto účelem minimální standard pro nerezový nábytek, např:

- Pracovní desky, horní police, korpusy skříněk, vodící lišty – o síle oceli 18Cr/10Ni 1,5 mm,
- Pracovní desky stolů, mycích stolů s nerez výztuhami bez použití dřevotřísky,
- Zásuvky nerezového nábytku vyohýbané z jednoho kusu s radiusy s možností vložení GN 1/1?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje minimální standard pro nerezový nábytek: síla oceli 1,5 mm bez použití dřevotřísky, všechny rohy musí splňovat bezpečnost práce a požadavky hygienické stanice.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

dnes jsem zaplatil a vyzvedl jsem PD, dle které se má realizovat dílo a zpracovat cenová nabídka. Po kontrole úplnosti Vámi předané PD jsme zjistili, že tato neobsahuje následující výkresy a technické zprávy:

C.1 – Situační výkresy

- C.01 Situační výkres širších vztahů

- C.02 Situace zákres do KM

- C.03 Situace zásad organizace výstavby



- D.1.1. – Architektonicko – stavební řešení
 - D.1.1.03 – Půdorys 1.PP (stávající stav)
 - D.1.1.04 – Půdorys 1.NP (stávající stav)
 - D.1.1.05 – Půdorys 2.NP (stávající stav)
 - D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby
 - D.1.3.02 Půdorys 1.PP – PBŘS
 - D.1.3.03 Půdorys 1.NP – PBŘS
 - D.1.3.04 Půdorys 2.PP - PBŘS
 - D.1.4.1 Kanalizace
 - D.1.4.1.05 Podélné profily 1.část
 - D.1.4.1.06 Podélné profily 2.část
 - D.1.4.6 Elektroinstalace
 - D.1.4.6.02 Specifikace
 - D.1.4.6.11 Tabulka vývodů gastro
 - D.1.4.6.16 Protokol o stanovení vnějších vlivů
 - D.1.4.6.17 Výpočty osvětlení
 - D.1.4.7 Vzduchotechnický strop
 - D.1.4.7.04 Výpočet osvětlení
 - D.1.4.9 Slaboproudé rozvody
 - D.1.4.9.01 Technická zpráva
 - D.2.1 Technologie kuchyně
 - D.2.1.01 Technická zpráva – technologie kuchyně
 - D.2.1.02 Výpis zařízení – technologické standardy
 - D.2.2. Páteční rozvody vodovodu + ÚT
 - D.2.2.01 Technická zpráva
 - D.2.3 Elektro (kVN, TS, KNN)
 - D.2.3.01 Technická zpráva
 - D.2.3.12 Výkazy, tabulky, technické vzory
 - D.2.1 Technologie kuchyně
 - D.2.1.03 Soupis zařízení – výkaz výměr
- Technická zpráva pro část slaboproud.
- Mám na Vás dotaz, kdy mohu chybějící části PD obdržet?

Odpověď č. 3:

Zadavatel v souvislosti s předloženým dotazem, provede společně s projektantem kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Po provedení kontroly bude uveřejněna aktualizovaná verze projektové dokumentace a výkazu výměr.

Na základě dodatečných informací stanovuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **01.08.2016 v 10:00 hod.** Termín pro otevírání obálek je stanoven na **01.08.2016 v 10:15 hod.**

V Ústí nad Labem dne 23.06.2016

