

TEPELNÉ ZTRÁTY - SOUHRN

Venkovní výpočtová teplota -12 °C
Teplotní spád otopná tělesa 70/55 °C

venkovní stěna 1,22 Wm⁻²K⁻¹
stop 1,00 Wm⁻²K⁻¹
podlaha 1,00 Wm⁻²K⁻¹
okno 1,20 Wm⁻²K⁻¹

číslo místnosti -	název místností -	plocha místnost m ²	objem místnost m ³	teplota místnost °C	tepelná ztráta W	měrná tep. ztráta Wm ⁻²	typ otopného tělesa	instalovaný tepelný výkon W
201	Odběry plodové vody	19,8	57,3	20	1682	85,14	22VK-600/1600	2142
202	Vyšetřovna	19,8	57,4	20	1139	57,49	2x11VK600/1600	2566
203	Pracovna sestry	10,1	29,4	20	547	53,97	21VK-600/1000	1027
204	Sledování pacienta	8,3	24,2	20	649	77,92	21VK-600/1000	1027
205	CTG	23,0	66,8	20	1300	56,46	22VK-600/1600	2142
213	Čekárna	32,7	94,9	20	2107	64,35	22VK-600/1800	2409
214	Úklid	2,9	8,4	18	-8	-2,71	nevytápěno	
215	Chodba	44,4	128,6	18	236	5,32	nevytápěno	
216	Sklad šp. prádla a odp.	2,6	7,4	18	-1	-0,32	nevytápěno	
217	Výtah	7,3	21,0				nevytápěno	
218	Předsíň a WC pacienti Ž	4,8	13,8	18	-23	-4,87	nevytápěno	
219	Předsíň a WC pacienti M	4,2	12,1	18	13		nevytápěno	
220	Prostor schodiště	39,1	113,3				neřešeno	
238	Sklad zdrav. mat.	5,6	16,2	18	18		nevytápěno	
239	Předsíň a WC zam.	5,3	15,5	18	-37		nevytápěno	
240	Kabinka	2,0	5,9	20	20		nevytápěno	
CELKEM		988,3		22	7642			11313