

Název veřejné zakázky: **Oprava ploché střechy – budova E - Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z. III. (čerpání rezervy 2021-22 pod 5\_TP)**

Druh veřejné zakázky: na stavební práce

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: s výzvou

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3637/2023**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Bylo by možné doplnit detail atiky? Resp. závětrná lišta (po demontáži stávajícího oplechování) bude kotvená do stávajícího podkladu atiky? Neznáme asi jeho kvalitu, konstrukci, soudržnost atd. Většinou se používá ke zpevnění OSB deska... To má i souvislost s kvalitním opracováním vnějšího/horního rohu atiky

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel souhlasí s použitím OSB desek pro zpevnění atiky.

### Dotaz č. 2

Hromosvod - při prohlídce bylo řečeno, že tuto položku máme vnímat jako demontáž stávajícího hromosvodu střešní části, montáž nového, napojení na stávající svody a revizní zpráva na opravovanou, střešní část. Souhlasí?

### Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel souhlasí s uvedeným tvrzením.

**Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

V Ústí nad Labem dne:

10-11-2023



MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel