

Název veřejné zakázky: **Oprava ploché střechy – budova E – Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z. III. (čerpání rezervy 2021-22 pod 5_TP)**

Druh veřejné zakázky: na stavební práce

Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: s výzvou

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3637/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 2

V položce rozpočtu č.5 je uváděna folie ke kotvení tl.1,2 mm s umělohmotným rounem. Tyto folie se nevyrábí ke kotvení, ale pouze k lepení. V případě dané skladby střechy nelze lepit. Při daném zadání lze použít pouze folii na bázi EVA.

Je tedy možné použít nekaširovanou folii PVC a pod ní aplikovat separační vrstvu?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel souhlasí s možností použití nekaširované folie.

Dotaz č. 3

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1. máme do rozpočtu přidat položku - 762361311 - Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm?? Dle našeho názoru byste měli upravit výkaz výměr, kam dopíšete tuto položku s přesným m2, aby všichni účastníci nacenili shodnou položku.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nepřidal položku „konstrukční a vyrovnávací vrstva“ do Přílohy č. 2 – Položkový rozpočet, protože přesné parametry, postup opravy a objednání potřebných dílů budou upřesněny ve spolupráci se zadavatelem po demontáži stávajícího oplechování atiky. Dle stavu bude poté dodatečně naceněno.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 21-11-2013

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel