



Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.“

Dotaz č. 1

1. okenní sestavy 1P - 6P - nutno vložit tepelně izolační rozšiřující profil v místě vnitřní příčky - nejsou zadány rozměry / šířka + tloušťka /

Odpověď č. 1

K rozšiřujícím profilům – jedná se o rozšiřující profily šířky 150mm a výšky 1800mm (celá výška okna), u oken s označením 1/P, 2/P, 3/P, 4/P, 5/P, 6/P a 11/P.
Celkem se jedná o 61 ks rozšiřujících profilů.

Dotaz č. 2

Plastové dveře - v technické zprávě je uvedeno, že mají být ocelové zárubně a někde protipožáry? Ve výkaze jsou pouze plast. dveře plastu se protipožáry nedělají !!! Výpis prvků nekoresponduje s výkazem výměr.

Odpověď č. 2

Jako protipožární jsou uvedené pouze vnitřní dveře. Jedná se o dveře s označením 4/D (1ks), 5/D (1ks), 9/D (2ks), 10/D (1ks), 11/D (1ks), 12/D (2ks) a 13/D (1ks) – celkem 9 ks vnitřních protipožárních dveří.


Specifikace protipožárních dveří:

- DVEŘE VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ PROVEDENÍ,
- PROTIPOŽÁRNÍ, SAMOZAVÍRAČ
- RÁM KŘÍDLA - DŘEVĚNÝ, VÝPLŇ KŘÍDLA - ODLEHČENÁ DTD DESKA,
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - HPL LAMINÁT
- DVEŘE BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU,
- ZÁRUBNĚ PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ TL. 100 mm

U plastových dveří ve výpisech, TZ ani výkazu výměr není zmínka o tom, že by měly být protipožární.

Na základě dodatečných informací stanovuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 22.07.2016 v 10:00 hod.
Zahájení otevírání obálek proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Labem dne **30 -06- 2016**


Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627