



—	PŘÍRODNÍ POTRUBÍ	70/55°C - OTOPNÁ TĚLESA
---	ZPĚTNÉ POTRUBÍ	
22VK-600/800	DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ KLASIK	
TH	TERMOSTATICKÁ HLAVICE	
PŠ	PŘÍMÉ ŠROUBENÍ	

- | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---|------------------|---------------|--|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. DANIEL FLORIÁN
PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI
TYLOVA 731/2, 405 02 DEČIN 2
TEL.: 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz | | | |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | DATUM
1. 2016 | MĚRITKO
1:100 | STUPEŇ
DSP | |
| | | | ZAK. ČÍSLO
P 1643-16 | FORMÁT
2A4 | PARÉ | |
| INVESTOR | KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a. s.
SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12a, Ústí n/L | | ČÍSLO VÝKRESU
P1643 001 - 16 | | | |
| AKCE | Revitalizace areálu KOC V Podháji
Zřízení nemocniční lékárny | | | | | |
| PROFESE | D 1. 4. - VYTÁPĚNÍ | | | | | |
| NÁZEV | PŮDORYS 1.NP | | | | | |