



OVLÁDÁNÍ - SPOLEČNĚ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENÉ ODVĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOV UMÍSTĚNÝ VĚTRACÍ MRÍŽKY
- ROZVODY BUDU VEDENY V PODHLEDU, PŘÍPADNĚ POD STROPEM
- VZT ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PEVNÉHO SPIRO POTRUBÍ.

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	MSTN. PRO VOBĚH PUCHOVÁNÍ P	46,20	PVC	om. nálet v. 1500	podl. kaset. v.2800
1.02	MSTN. PRO PŘÍJEM	8,00	PVC	om. nálet v. 1500	podl. kaset. v.2800
1.03	CHOUBA	10,95	PVC	om. nálet v. 1500	podl. kaset. v.2800
1.04	MSTN. PRO PŘÍPRAVU PUJMY VÁRNA	19,01	ker. dlažba	ker. cokolad	SDK pont. H. v.2700
1.05	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,20	ker. dlažba	ker. cokolad	SDK pont. H. v.2700
1.06	SERV. TELLOSTR. (neat soudací ležárny)	6,31	anast. PVC	om. nálet v. 1500	podl. kaset. v.2700
1.07	KUCHY. KUCHA	6,38	PVC	ker. cokolad linxy	SDK pont. H. v.2700
1.08	WC	1,74	ker. dlažba	ker. cokolad	SDK pont. H. v.2700
1.09	PŘEDV. WC	1,92	ker. dlažba	ker. cokolad	SDK pont. H. v.2700
1.10	SATNA	3,68	PVC	om. nálet v. 1500	SDK pont. H. v.2700
1.11	DOUMENTACE	2,87	PVC	om. nálet v. 1500	SDK pont. H. v.2700
1005	ZADVĚŘI				
1006	CHOUBA				
1007	SCHOUBNĚ				
1014	VÝBEHNA				
1015	JÍDELNA				
1016	ELEKTROKROZVOJNA				
1017	TRAFOSTANICE				
1018	ELEKTROKROZVOJNA				

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPENÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI		
				TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2		
				TEL. : 723 373 187		
				E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR	KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a. s. SOCIÁLNÍ PÉČE 3316/12a, Ústí n/L			DATUM 1. 2016	MĚŘÍTKO 1:50	STUPEŇ DSP
AKCE	Revitalizace areálu KOC v Podhájí Zřízení nemocniční lékárny			Zak. číslo P1643-16	FORMÁT 4A4	PÁŘE
PROFESE	D 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP			P1643 002 - 16		