

## TEPELNÉ ZTRÁTY - SOUHRN

Venkovní výpočtová teplota

-12 °C

Teplotní spád otopná tělesa

70/55 °C

venkovní stěna

1,39 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>

podlaha

0,85 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>

střecha

0,45 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>

okno

1,20 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>

dveře

1,40 Wm<sup>-2</sup>K<sup>-1</sup>

číslo místnosti -	název místností -	plocha místnost m <sup>2</sup>	objem místnost m <sup>3</sup>	teplota místnost °C	tepelná ztráta W	měrná tep. ztráta Wm <sup>-2</sup>	typ otopného tělesa	instalovaný tepelný výkon W
2001	MÍSTN. PRO VÝDEJ LP/UCHOVÁVÁNÍ L	46,2	134,0	20	3643	78,84	33VK-600/1200	4598
2002	MÍSTN. PRO PŘÍJEM	8,0	21,6	20	590	73,69	11VK-600/1200	963
2003	CHODBA	11,0	29,6	20	543	49,61	222VK-900/400	735
2004	MÍSTM. PRO PŘÍPRAVU LP/UMÝVÁRN	19,0	51,3	20	963	50,66	22VK-600/1200	1606
2005	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,2	6,4	20	64	29,09	nevytápěno	
2006	ERVR, TEL.ÚSTRŘ. (není součástí lékárn	6,3	18,3	20				
2007	KUCHYŇKA	6,4	18,4	20	854	134,33	22VK-600/1200	1606
2008	WC	1,7	5,0	20	219	125,77	nevytápěno	
2009	PŘEDSÍŇ WC	1,9	5,2	20	242	126,08	11VK-900/400	446
2010	ŠATNA	3,7	10,7	20	107	29,12	nevytápěno	
2011	DOKUMENTACE	2,7	7,7	20	78	29,08	nevytápěno	
CELKEM		109,1			7303	66,97		9954