

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.“

Dotaz č. 1


Žádost č. 1 – dotaz uchazeče:

„Výkaz výměr 101 – SO 101 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ obsahuje položku č.56 – Zřízení vpusti kanalizační uliční, včetně dodání bet.dílů, koše a mříže.

V TZ, ani ve výkresové části jsem však žádnou vpust' nenašel. Je možno zaslat bližší specifikaci?“

Odpověď na dotaz č. 1

Jedná se o výměnu stávající kanalizační vpusti, uchazeč provede na cenění předloženého soupisu prací.



**Dotaz č. 2**

Jakým způsobem bude prováděna správa rezidentských přístupových karet

- Má uživatel svůj systém karet a správu jejich oprávnění? Pokud ano, jaký? (pak jde toliko o integrování příslušné čtečky do nového systému pro otvírání závor),
- o Nebo se předpokládá nezávislý systém správy karet? Pokud ano, pro jaký počet uživatelů? (karty mohou být totožné se stávajícími, jejich správa pro účely závorového systému probíhá samostatně - dražší, předpokládá se vlastní server/pc a příslušný SW).

Mají být součástí dodávky a instalace i indukční smyčky (ve vozovce) pro identifikaci přítomnosti vozidla? (zpravidla se instaluje)

Odpověď na dotaz č. 2

Uživatel ve všech svých odštěpných závodech využívá přístupový systém od firmy Cominfo, a.s. a tedy i v tomto případě požaduje instalaci přístupového systému daného řešení. Veškerý potřebný software má již uživatel zakoupen, dlouhodobě ho využívá a má ho plně licencován – správa karet, správa oprávnění apod.

Součástí dodávky a instalace musí být i indukční smyčky (ve vozovce u čtečky karet a u závor) pro identifikaci přítomnosti vozidla.

Na základě výše uvedených odpovědí upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **17.08.2016 v 10:00**

V Ústí nad Labem dne 02-08-2016

06
 KZ

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

