

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o. z.“

Dotaz č. 1

„V projektové dokumentaci C.1 Objekty pozemních komunikací-technická zpráva je uvedeno, že má být v ploše parkoviště položena netkaná textilie, jako doplňkové opatření k zamezení průniku nevhodných a škodlivých ropných látek, REO Fibroil. REO Fibroil je atestována pro záchyt ropných látek z vodního prostředí s vrstvou membrány 400 g/m². Ve výkazu výměr je ale uvedena položka č.33 textilie GEOFILTEX 73 73/100 1000 g/m² (5.313 m²), což je netkaná textilie s filtrační, odvodňovací a oddělovací funkcí (bez atestů na ropné látky), navíc s plošnou hmotností 1000g/m². Žádáme o vyřešení rozporu mezi PD a VV.“

Odpověď na dotaz č. 1

v ceníku KROS není výrobek REO Fibroil. Byla použita obdobná položka č. 33 (693 112080 - textilie GEOFILTEX 73 73/100 1000 g/m² do š 3 m) s následujícím popisem:
- Geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 73 - SILTEX (polyesterová vlákna) 1.kvality s vyšší tepelnou odolností s vyšší odol.vůči ropným látkám než polypropylenová geotextilie do šíře 600 cm 73/100 1000 g/m²
Pro stavbu parkoviště bude použit a oceněn výrobek Fibroil.

Dotaz č. 2

„Ve výkazu výměr části SO 101 Objekty pozemních komunikací je položka č. 50 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm... s výměrou 274,00 m² (37,00 + 237,00 m²). K této položce by měly příslušet materiálové položky č. 51 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní (ve VV výměra 40,700 m²) a č.52 dlažba betonová velkoformátová tl. 6cm (ve VV výměra 260,700 kusů). Domníváme se, že u položky č.52 dlažba betonová velkoformátová tl. 6cm je špatně uvedena měrná jednotka = kus a měla by být uvedena správně měrná jednotka = m². Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2

položka č. 52 by měla být správně [m²]

Dotaz č. 3

V části SO 801 Příprava území je ve výkazu výměr 42 kusů jamek pro výsadbu (pol.č.7), stejně tak 42 kusů výsadby dřevin s balem (pol.č.8), ale jen 3 kusy dodávky Borovice černé (pol.č.9). Žádáme o vyjasnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Viz dodatečné informace ze dne 05.08.2016 (doplnění soupisu prací)



Na základě výše uvedených odpovědí upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek
na **19.08.2016 v 10:00**

V Ústí nad Labem dne ... **05 -08- 2016**

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel