



TABULKA: NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY DLE ČSN EN 1610

Hloubka rýhy <sup>a</sup> m	Nejmenší šířka rýhy m
< 1,00	nevyžaduje se
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

<sup>a</sup> Nejmenší šířka nezapažené rýhy viz 6.4.

Pozn.: - Potrubí K bude uloženo dle ČSN EN 1610  
- HPV pod úrovní dna výkopu

## LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE POD POTRUBÍM fr. 0-8
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 20 mm, HUTNĚNÝ PO 15 cm
- 3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI DOBŘE ZHUTNITELNOU ZEMINOU, ŠTĚRKOPÍSKEM)
- 5 TROUBY PP/PVC- KG SYSTÉM
- 6 PAŽENÍ RÝHY (PŘI H>1,2 M)
- 7 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODVODNĚNÍ RÝHY)

objednatel: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		vyhotovení:	
generální projektant stavby: ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: <a href="mailto:artech@artech.cz">artech@artech.cz</a> , tel. 476 111 782			
vypracoval (projektant): Ing. Roman Ernest		autorizoval (zodpovědný projektant): Ing. Jaroslav Henzl	
řídění projektu (hlavní inženýr projektu): Ing. Jaroslav Henzl		zhotovitel části projektu: ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB	
stavebník: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem			
kraj: Ústecký	st.úřad: Ústí nad Labem	obec: Ústí nad Labem	
Modernizace a rozšíření centrální sterilizace CS I v pavilonu A Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nem. v Ústí nad Labem, o.z.		stupeň PD: DPS	
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU		datum: 11/2023	
D.1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		formát: 1xA4	
D.1.01.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		měřítko:	
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		zakázka: 2231	
		číslo (ozn.) dokumentu: 05.	