

LEGENDA TOKŮ

1	PERSONÁL
2	ŠPINAVÝ MATERIÁL
3	ČISTÝ MATERIÁL

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 (E-0.01)	ŠATNA
2 (E-0.02)	DENNÍ MÍSTNOST
3 (E-0.04)	VÝSTUPNÍ FILTR
4 (E-0.03)	MYTÍ ENDOSKOPŮ
5 (E-0.05)	MYCÍ MÍSTNOST
6 (E-022)	WC
7 (E-023)	WC
8 (E-024)	WC
9 (E-0.07)	TECHNICKÁ KOMORA
10 (E-0.09)	ÚPRAVNA LŮŽEK (ČISTÁ MANIPULACE)
11 (E-0.16)	ÚPRAVNA LŮŽEK (NEČISTÁ MANIPULACE)
12 (E-0.13)	SERVEROVNA
13 (E-0.14)	ARCHÍV
14 (E-0.15)	SKLAD PRÁDLA
15 (E-0.11)	SKLAD NESTERILNÍHO MATERIÁLU
16 (E-0.10)	SKLAD ČISTÝCH LŮŽEK
17 (E-0.12)	SKLAD NEČISTÝCH LŮŽEK

VÝŠKA PROSTORU JE 3,83m
MINERÁLNÍ PODHLED VE VÝŠCE 3m

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ :

- RS51-ES — NAPÁJECÍ ROZVADĚČ PRO CS I - ČÁST B
- RS — ROZVADĚČ SERVEROVNY
- ZÁSUVKA 230V/16A, JEDNONÁSOBNÁ, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- ZÁSUVKA 230V/16A, JEDNONÁSOBNÁ, PROVEDENÍ POD OMÍTKU S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU S OPTICKOU SIGNALIZACÍ
- PC — ZÁSUVKA 230V/16A, JEDNONÁSOBNÁ, PROVEDENÍ POD OMÍTKU VYUŽITÍ PRO PC TECHNIKU
- ZÁSUVKA 230V/16A, DVOUNONÁSOBNÁ, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- 3x — ZÁSUVKA 400V/16A/5P, PROVEDENÍ POD OMÍTKU, IP44
- HLAVNÍ VYPÍNAČ ZAŘÍZENÍ NEBO STROJE
- VÝVOD 230V PRO TECHNOLOGICKÉ NABEO SLABOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
- VÝVOD 400V PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
- INSTALAČNÍ KRABICE, PROVEDENÍ NA OMÍTKU
- M — POHON AUTOMATICKÝCH DVEŘÍ S TLAČÍTKOVÝMI OVLADAČI NA KAŽDÉ STRANĚ DVEŘÍ SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ŘAZENÍ č.1/0, PROVEDENÍ POD OMÍTKU
- DZ 60X200 — DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM, VČ. OZNAČENÍ TYPU
- DZ 60X60 — DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM, VČ. OZNAČENÍ TYPU
- d25 — PVC INSTALAČNÍ TRUBKA d 25 mm NAD PODHLEDEM
- FLEXIBILNÍ KABEL CYSY-J 3x2,5 ULOŽENÝ V TRUBCE NA PODLAZE
- DATOVÁ ZÁSUVKA 2x RJ45, PROVEDENÍ POD OMÍTKU VIZ. PD SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- PŘÍČKY YTONG 150mm

POZNÁMKY:

Stávající prostor centrální sterilizace 1 (CS I) bude napájen ze dvou zdroj. Standardní distribuční napájení 400V bude provedeno z areálové trafostanice TS I. Zálohované napájení náhradním zdrojem bude provedeno novým napájecím vedením z rozvaděče diesel generátu (DG). Pro požadované navýšení kapacity přívodů bude nutno zajistit nová napájecí vedení, místo připojení v TS I a DG určí investor.

Pro napájení všech elektrických zařízení v prpostoru CS I - část A je určen nový rozvaděč RMS49+DS. Rozvaděč disponuje standardním přívodem 400V ze sítě a zálohovaným napájením 400V z DG. Přiřazení jednotlivých spotřebičů a zařízení ke standardnímu nebo zálohovanému napájení bylo provedeno dle požadavků investora.

V celém prostoru je navrženo moderní úsporné LED osvětlení s dlouhou životností při min. ztrátách výkonu. Svítidla jsou navržena jako stropní vestavná v odpovídajícím čistém provedení pro daný prostor. Místní ovladače osvětlení místností budou umístěny u vstupních dveří, ve výšce cca 1,3m. Ovládání osvětlení chodeb je navrženo automatickými detektory pohybu, umístěnými na podhledovém stropu.

Nouzové osvětlení je navrženo jako dočasné s dobou svícení min. 60min. Svítidla budou vybavena Autotestem pro signalizaci stavu svítidla. Nouzové osvětlení se aktivuje selektivně k prostoru postiženého výpadkem jističe provozního osvětlení.

Zásuvky na chodbách a kancelřích budou umístěny cca 0,2m nad podlahou, u pracovních stolů s PC ve výšce cca 0,9m nad podlahou a na u setovacích stolů pak ve výšce 1,2m nad podlahou. Zásuvky v technických prostorech budou ve výšce 1,2m nad podlahou.

Všechny vývody pro osvětlení a zásuvky budou osazeny chránič s vybavovacím proudem 30mA.

V koupelnách a umývárnách musí být zásuvky umístěny mimo umývací prostor a min. ve výšce min. 1,2m nad podlahou.

Vývody pro napájení ostatních el. zařízení jiných profesí jsou navrženy dle jejich požadavků na parametry i umístění.

objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		vyhotovení:
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782		
vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	schválil (vedoucí projektant):	zhotovitel části projektu
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl	ARTECH PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB
stavebník:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem		
kraj: Ústecký	st.úřad: Rumburk	obec: Rumburk	

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE CS I V PAVILONU A, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY

DISPOZICE ZÁSUVEK A SILOVÝCH ROZVODŮ CS I - ČÁST B

stupeň PD	DPS
datum	07/2023
formát	A01 (16xA4)
měřítko	1:50
zakázka č.	2231
číslo (označ.) dokumentu:	D.1.4.4-05.2