


MÍSTNOSTI S POŽADOVANOU  
ELEKTROSTATICKÝ VODIVOU PODLAHOU:


6 (D-0.07)	SKLAD STERILNÍHO MATERIÁLU
12 (D-0.06)	SETOVÁNÍ

A ELEKTROSTATICKÝ VODIVÁ, UZEMNĚNÁ PODLAHA,  
VNITŘNÍ ODPOR 3x10 - 3x10 Ohm


VNĚJŠÍ PROSTORU S POŽADOVANOU  
ELEKTROSTATICKÝ VODIVOU PODLAHOU



VYZNAČENÍ POKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH  
UZEMŇOVACÍCH BODŮ - Ø 15m



UZEMŇOVACÍ BOD PODLAHY  
PROVEDENY DLE STANDARDŮ  
A NÁVODU řy. Sika CZ s.r.o. Praha



objednatel:				Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem				vytvoření:			
generální projektant stavby:				ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: arttech@arttech.cz, tel. 476 111 782				zhotovitel částí projektu			
výpracoval (projektant):				autorizoval (zodpovědný projektant):				schválil (vedoucí projektant):			
Karel Růber				Karel Růber				Ing. Jaroslav Hentzl			
stavbyňk:				Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem				PROJEKTOVÁ PRÁCE A REALIZACE STAVEB			
kraj:				Ústecký				stavební PD			
				st. úřad:				Rumburk			
				Rumburk				DPS			
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE CS I V PAVILONU A, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z. D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY				datum				07/2023			
				formát				A2 (4x44)			
				měřítko				1:50			
				základní č.				2231			
DISPOZICE UZEMNĚNÍ ELEKTROSTATICKÝ VODIVÉ PODLAHY				číslo (ozn.) dokumentu				D.1.4.4-03.4			