

Poskytnutí dodatečných informací

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

**„Parkoviště osobních automobilů u budovy B,
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o. z.“****Dotaz č. 1****Dotaz č. 1**

Nesrovnalosti v SO 401 – Elektro a sdělovací objekty:

Stožár K10 má nosnost pouze 15kg, výložník SD2-1500 váží 14,9kg, a svítidlo Philips SGS cca 7kg takže pokud se na výložník instalují ještě dvě svítidla bude stožár přetížen o váhu obou svítidel což je 14kg navíc.

Výložník SD 1-1500 váží 8kg, svítidlo 7kg, zde to bude na hraně, pokud nenapadne na svítidlo sníh.

Bude zadavatel požadovat dodání svítidel podle PD, nebo změni typ osvětlovacích stožárů a výložníků v zadávací dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 1

Typ osvětlovacího stožáru je uveden jako příklad (viz technická zpráva kap. 4a odst. 2). Ve specifikaci výrobce Kooperativa se objevují 2 údaje o nosnosti stožáru K10 (a to 20 kg a 15 kg).

Pro ocenění jsou důležité tyto údaje:

- výška stožáru 10 m
- délka výložníku 1,5 m
- světelný zdroj, na který byl proveden výpočet osvětlení

K údajům uvedeným v dotazu odpovídá spíše kombinace stožár UZNB 10 (nosnost 60 kg) a výložník UZD 2 1500/180 (hmotnost 15 kg).

Může být ovšem dodán i výrobek jiného výrobce. Zároveň je nutno splnit příslušné prováděcí předpisy a ČSN.

Na základě výše uvedených odpovědí upravuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a otevírání obálek na **23.08.2016 v 10:00**

V Ústí nad Labem dne**15.08.2016**.....


Ing. Petr Fiala
generální ředitel**Krajská zdravotní, a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627